

Numer R/17/019566	Miejscowość Płock	Data 25-04-2017
-------------------	-------------------	-----------------

## WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:  
Nazwa: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W  
Adres (Nr działki): Płock, gm. Płock, działka numer Płock, ul. Nowa Przemysłowa-
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
  - 2.1. Ciąg liniowy [SN] - Instal Proboszcz. [0003/21] - 3xAFL 1x70 mm<sup>2</sup> (**kolizja SN-7**)
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
  - 3.1. Urządzenia WN i SN:  
Istniejącą linię napowietrzną SN 15 kV Instal Proboszcz. [0003/21] przebudować na linię kablową typu XRUHAKxS o przekroju 240 mm<sup>2</sup> po trasie niekolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu. Na słupach kablowych zabudować rozłączniki SN.
  - 3.2. Stacja transformatorowa:  
-
  - 3.3. Urządzenia nn:  
-
  - 3.4. Demontaże:  
Zdemontować urządzenia przewidziane do przebudowy. Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu ENERGA-OPERATOR SA Rejonu Dystrybucji w Płocku
4. Inne ustalenia:  
Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.  
W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego.
  - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:  
Opracować projekt budowlany - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku- Dział Dokumentacji Energetycznej.
  - 4.2. Inne wymagania:  
Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Lutomierski Kamil

OPRACOWAŁ

tel. ....

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku  
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

Kierownik  
Biura Maszyn  
ZATWIERDZIŁ

Zgodność z oryginałem  
Piotr Tomczak

**MBZ**  
BUREAU PROJEKTOWE

"MBZ Andler, Tomczak" sp. j.  
ul. Maślana 8/10, 87-600 Włocławek  
NIP 8882643132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00

Numer R/17/019543	Miejscowość Płock	Data 25-04-2017
-------------------	-------------------	-----------------

## WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)  
**SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA**  
**Oddział w Płocku**

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
 

Nazwa: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W  
 Adres (Nr działki): Płock, gm. Płock, działka numer Płock, ul. Nowa Przemysłowa.
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
  - 2.1. Ciąg liniowy [SN] - Instal Proboszcz. [0003/21] - 3xAFL 1x70 mm<sup>2</sup> (**kolizja SN-6**)
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
  - 3.1. Urządzenia WN i SN:
 

Istniejącą linię napowietrzną SN 15 kV Instal Proboszcz. [0003/21] przebudować na linię kablową typu XRUHAKxS o przekroju 240 mm<sup>2</sup> po trasie niekolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu. Na słupach kablowych zabudować rozłączniki SN.
  - 3.2. Stacja transformatorowa:
 

-
  - 3.3. Urządzenia nn:
 

-
  - 3.4. Demontaże:
 

Zdemontować urządzenia przewidziane do przebudowy. Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu ENERGA-OPERATOR SA Rejonu Dystrybucji w Płocku
4. Inne ustalenia:
 

Projektowana droga krzyżuje się z istniejącymi liniami napowietrznymi WN 110 kV. W przypadku zaistnienia kolizji należy wystąpić o odrębnym wnioskiem o określenie warunków przebudowy sieci.

Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.

W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego.

  - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
 

Opracować projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku - Dział Dokumentacji Energetycznej.
  - 4.2. Inne wymagania:
 

Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Lutomierski Kamil  
 OPRACOWAŁ

tel. ....

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
  2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku  
 ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

Kierownik  
 Stura Majątku Sieciowego

ZATWIERDZIŁ

Za zgodność z oryginałem  
 Piotr Tomczak



"MBZ Andler, Tomczak" sp.j.  
 ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek  
 NIP 8882943132 Regon 340272614  
 tel./fax (54) 413 60 00

Numer R/17/019529	Miejscowość Płock	Data 25-04-2017
-------------------	-------------------	-----------------

## WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu.

1. Obiekt:
 

Nazwa: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W

Adres (Nr działki): Płock, gm. Płock, działka numer Płock, ul. Nowa Przemysłowa-
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
  - 2.1. Ciąg liniowy [SN] - Zagoty [0003/17] - 3x AFL 1x70 mm<sup>2</sup> (kolizja SN-5)
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
  - 3.1. Urządzenia WN i SN:
 

Istniejącą linię napowietrzną SN 15 kV Zagoty [0003/17] przebudować na linię kablową typu XRUHAKxS o przekroju 240 mm<sup>2</sup> po trasie niekolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu. Na słupach kablowych zabudować rozłączniki SN.
  - 3.2. Stacja transformatorowa:
 

-
  - 3.3. Urządzenia nn:
 

-
  - 3.4. Demontaże:
 

Zdemontować urządzenia przewidziane do przebudowy. Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu ENERGA-OPERATOR SA Rejonu Dystrybucji w Płocku
4. Inne ustalenia:
 

Projektowana droga krzyżuje się z istniejącymi liniami napowietrznymi WN 110 kV. W przypadku zaistnienia kolizji należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przebudowy sieci.

Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.

W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego.

  - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
 

Opracować projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku- Dział Dokumentacji Energetycznej.
  - 4.2. Inne wymagania:
 

Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Lutomierski Kamil

OPRACOWAŁ

tel. ....

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

Dyrektor  
Departament Zarządzania  
Majątkiem Sieciowym

Krzysztof Dobniewski  
ZATWIERDZIŁ

Za zgodność z oryginałem

Piotr Tomczak



"MBZ Andler, Tomczak" sp. j.  
ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek  
NIP 6882543132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00

Numer R/17/019464	Miejscowość Plock	Data 25-04-2017
-------------------	-------------------	-----------------

## WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Plocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. **Obiekt:**  
Nazwa: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Plocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W  
Adres (Nr działki): Plock, gm. Plock, działka numer Plock, ul. Nowa Przemysłowa.
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
  - 2.1. Ciąg liniowy [SN] - Bielsk [0003/15] - 3x AFL 1x70 mm<sup>2</sup> (**kolizja SN-4**)
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
  - 3.1. Urządzenia WN i SN:  
Istniejącą linię napowietrzną SN 15 kV Bielsk [0003/15] przebudować na linię kablową typu XRUHAKxS o przekroju 240 mm<sup>2</sup> po trasie niekolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu. Na słupach kablowych zabudować rozłączniki SN.
  - 3.2. Stacja transformatorowa:  
-
  - 3.3. Urządzenia nn:  
-
  - 3.4. Demontaże:  
Zdemontować urządzenia przewidziane do przebudowy. Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu ENERGA-OPERATOR SA Rejonu Dystrybucji w Plocku
4. Inne ustalenia:  
Projektowana droga krzyżuje się z istniejącymi liniami napowietrznymi WN 110 kV. W przypadku zaistnienia kolizji należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przebudowy sieci.  
Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.  
W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego.
  - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:  
Opracować projekt budowlany - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Plocku Rejon Dystrybucji w Plocku- Dział Dokumentacji Energetycznej.
  - 4.2. Inne wymagania:  
Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Plocku, z siedzibą w Plocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Plocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.


Lutomierski Kamil

OPRACOWAŁ

tel. ....

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Plocku Rejon Dystrybucji w Plocku,  
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock

  
Dyrektor  
Departament Zarządzania  
Majątkiem Sycylowym  
Krzysztof Lisowski  
ZATWIERDZIŁ

Za zgodność z oryginałem

Piotr Tomczak



"MBZ Andler, Tomczak" sp. j.  
ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek  
NIP 8882943132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00

Numer R/17/019574	Miejscowość Płock	Data 24-04-2017
-------------------	-------------------	-----------------

## WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:  
Nazwa: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W  
Adres (Nr działki): Płock, gm. Płock, działka numer Płock, ul. Nowa Przemysłowa-
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
  - 2.1. Ciąg liniowy [SN] - Kostrogaj [0002/11] - 3xAFL 1x70 mm<sup>2</sup> (kolizja SN-3)
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
  - 3.1. Urządzenia WN i SN:  
Istniejącą linię napowietrzną SN 15 kV Bielsk [0003/15] przebudować na linię kablową typu XRUHAKxS o przekroju 240 mm<sup>2</sup> po trasie niekolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu. Na słupach kablowych zabudować rozłączniki SN.
  - 3.2. Stacja transformatorowa:  
-
  - 3.3. Urządzenia nn:  
-
  - 3.4. Demontaże:  
Zdemontować urządzenia przewidziane do przebudowy. Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu ENERGA-OPERATOR SA Rejonu Dystrybucji w Płocku
4. Inne ustalenia:  
Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.  
W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego.
  - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:  
Opracować projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku- Dział Dokumentacji Energetycznej.
  - 4.2. Inne wymagania:  
Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Lutomierski Kamil

OPRACOWAŁ

tel. ....

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku  
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

Kierownik  
Biura Majątku Sieciowego

ZATWIERDZIŁ  
Joanna Wierzbicka

Za zgodność z oryginałem  
Piotr Tomczak



"MBZ Andler, Tomczak" sp. j.  
ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek  
NIP 6882943132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00

Numer R/17/019579	Miejscowość Płock	Data 24-04-2017
-------------------	-------------------	-----------------

## WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:  
Nazwa: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W  
Adres (Nr działki): Płock, gm. Płock, działka numer Płock, ul. Nowa Przemysłowa.
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
  - 2.1. Ciąg liniowy [SN] - Zagoty [0003/17] - 3xAFL 1x70 mm<sup>2</sup> (**kolizja SN-2**)
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
  - 3.1. Urządzenia WN i SN:  
Istniejącą linię napowietrzną SN 15 kV Zagoty [0003/17] przebudować na linię kablową typu XRUHAKxS o przekroju 240 mm<sup>2</sup> po trasie niekolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu. Na słupach kablowych zabudować rozłączniki SN.
  - 3.2. Stacja transformatorowa:  
-
  - 3.3. Urządzenia nn:  
-
  - 3.4. Demontaże:  
Zdemontować urządzenia przewidziane do przebudowy. Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu ENERGA-OPERATOR SA Rejonu Dystrybucji w Płocku
4. Inne ustalenia:  
Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.  
W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego
  - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:  
Opracować projekt budowlany - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku - Dział Dokumentacji Energetycznej.
  - 4.2. Inne wymagania:  
Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Lutomierski Kamil

OPRACOWAŁ

tel. ....

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku  
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

Krzysztof Kosiński  
Dyrektor  
Departament Zarządzania  
Majątkiem Sieciowym

ZATWIERDZIŁ

Za zgodność z oryginałem  
Piotr Torczak



"MBZ Andler, Tomczak" sp. j.  
ul. Małsiana 8/10, 87-800 Włocławek  
NIP 8882943132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00

Numer R/17/019589	Miejscowość Plock	Data 24-04-2017
-------------------	-------------------	-----------------

## WARUNKI PRZEBUDOWY

### (USUNIĘCIA KOLIZJI) SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Plocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:  
Nazwa: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Plocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W  
Adres (Nr działki): Plock, gm. Plock, działka numer Plock, ul. Nowa Przemysłowa
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
  - 2.1. Ciąg liniowy [SN] - Bielsk [0003/15] - 3xAFL 1x70 mm<sup>2</sup> (kolizja SN-1)
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
  - 3.1. Urządzenia WN i SN:  
Istniejącą linię napowietrzną SN 15 kV Bielsk [0003/15] przebudować na linię kablową typu XRUHAKxS o przekroju 240 mm<sup>2</sup> po trasie niekolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu. Na słupach kablowych zabudować rozłączniki SN.
  - 3.2. Stacja transformatorowa:  
-
  - 3.3. Urządzenia nn:  
-
  - 3.4. Demontaże:  
Zdemontować urządzenia przewidziane do przebudowy. Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu ENERGA-OPERATOR SA Rejonu Dystrybucji w Plocku.
4. Inne ustalenia:  
Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.  
W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego.
  - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:  
Opracować projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytocznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Plocku Rejon Dystrybucji w Plocku - Dział Dokumentacji Energetycznej.
  - 4.2. Inne wymagania:  
Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Plocku, z siedzibą w Plocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Plocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Lutomierski Kamil

OPRACOWAŁ

tel. ....

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Plocku Rejon Dystrybucji w Plocku  
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock

Dyrektor  
Departament Zarządzania  
Majątkiem Sieciowym

ZATWIERDZIŁ

Za zgodność z oryginałem

Piotr Tomczak



"MBZ Andler, Tomczak" sp.j.  
ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek  
NIP 8882943132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00

Numer R/17/019422	Miejscowość Płock	Data 21-04-2017
-------------------	-------------------	-----------------

## WARUNKI PRZEBUDOWY

### (USUNIĘCIA KOLIZJI) SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
 

Nazwa: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W

Adres (Nr działki): Płock  
gm. Płock, działka numer Płock, ul. Nowa Przemysłowa.
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
  - 2.1. Obwód [nN] - [S1-90087/01] - AL 4x50 mm<sup>2</sup> (kolizja nr NN-1)
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
  - 3.1. Urządzenia WN i SN:
 

-
  - 3.2. Stacja transformatorowa:
 

-
  - 3.3. Urządzenia nn:
 

Istniejącą linię napowietrzną nN kolidującą z projektowaną drogą przebudować na linię kablową po trasie niekolidującej. Do budowy linii kablowej nN zastosować kabel typu YAKXS o przekroju min. 120 mm<sup>2</sup>. Na projektowanym słupie kablowym od strony zasilania zabudować rozłącznik nN.
  - 3.4. Demontaże:
 

Zdemontować urządzenia przewidziane do przebudowy. Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu ENERGA-OPERATOR SA Rejonu Dystrybucji w Płocku.
4. Inne ustalenia:
 

Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.

W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego.

  - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
 

Opracować projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku, Rejon Dystrybucji w Płocku - Dział Dokumentacji Energetycznej.
  - 4.2. Inne wymagania:
 

Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Lutomierski Kamil

OPRACOWAŁ

tel. ....

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku  
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

Dyrektor  
Rejonu Dystrybucji Płock

ZATWIERDZIŁ

Mariusz Gontarek

Za zgodność z oryginałem

Piotr Tomczak



"MBZ Andier, Tomczak" sp.j.  
ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek  
NIP 8882943132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00



Numer R/17/019609	Miejscowość Płock	Data 24-04-2017
-------------------	-------------------	-----------------

## WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)  
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA  
Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
 

Nazwa: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W

Adres (Nr działki): Płock gm. Płock, działka numer Płock, ul. Nowa Przemysłowa.
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
  - 2.1. Obwód [nN] - [S1-00088/01] - AsXSn 4x50 mm2 (kolizja nr NN-2)
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
  - 3.1. Urządzenia WN i SN:
 

-
  - 3.2. Stacja transformatorowa:
 

-
  - 3.3. Urządzenia nn:
 

Istniejącą linię napowietrzną nN kolidującą z projektowaną drogą przebudować na linię kablową po trasie niekolidującej. Do budowy linii kablowej nN zastosować kabel typu YAKXS o przekroju min. 120 mm<sup>2</sup>. Na projektowanym słupie kablowym od strony zasilania zabudować rozłącznik nN.
  - 3.4. Demontaże:
 

Zdemontować urządzenia przewidziane do przebudowy. Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu ENERGA-OPERATOR SA Rejonu Dystrybucji w Płocku.
4. Inne ustalenia:
 

Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn nieżelaznych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.

W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego.

  - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
 

Opracować projekt budowlany - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku, Rejon Dystrybucji w Płocku - Dział Dokumentacji Energetycznej.
  - 4.2. Inne wymagania:
 

Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Lutomierski Kamil

OPRACOWAŁ

tel. ....

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku  
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

Rejonu Dystrybucji w Płocku

ZATWIERDZIŁ

Za zgodność z oryginałem  
Piotr Tomczak



"MBZ Andler, Tomczak" sp.j.  
ul. Maślana 6/10, 87-800 Włocławek  
NIP 8882943132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00

Wpłynęło dnia: 27 06 2017

L.dz. 329/06/2017



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

PT-II.7211.9.2017.IS

Płock, dn. 22.06.2017 r.

**„MBZ Andler, Tomczak” sp. j.**  
**ul. Maślana 8/10**  
**87-800 Włocławek**


Dotyczy: wniosku o uzgodnienie geometrii projektowanego układu dróg zbiorczych i lokalnych dla inwestycji drogowej pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku, Etap 1, Etap 2”

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2017 r., w którym zwrócono się o uzgodnienie geometrii projektowanych dróg (1 egz. papierowy dokumentacji dla etapu I, II), przekazaniu drogą e-mail w dniu 09.06.2017 r. prośby o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących przyjętych rozwiązań, po przekazaniu w dniu 12.06.2017 r. drogą e-mail wstępnych uwag do przedstawionej geometrii projektowanych dróg, po złożeniu uzupełnienia wniosku drogą e-mail w dniu 16.06.2017 r. oraz w dniu 22.06.2017 r. wersji papierowej projektu (2 egz. projektu dla etapu I, 2 egz. projektu dla etapu II) informuję, iż przedstawioną geometrię opiniuję z uwagami:


1. Należy zweryfikować poprawność przyjętych założeń w zakresie umiejscowienia obszaru zabudowanego zgodnie z zapisami pkt. 5.2.48.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DZ.U.2003.220.2181 z późn. zm);
2. Na projektowanych przejściach dla pieszych oraz w zatokach autobusowych zastosować płytki z wypustkami zgodnie z zapisami Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 688/11 z późn. zm.;
3. W przedstawionych rozwiązaniach nie wykazano na granicach opracowania i skrzyżowaniach bezpiecznej kontynuacji dla ruchu pieszych i dla rowerzystów, połączenia z istniejącą infrastrukturą (zakończenie ścieżki/chodnika w zieleńcu/na istniejącej skarpie, rowie itp.);
4. Wskazane jest wykonanie poszerzenia ścieżki rowerowej w rejonie skrzyżowania do szerokości przejazdu rowerowego zgodnie z przykładem wskazanym w pkt. 4.2.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DZ.U.2003.220.2181 z późn. zm);



Rys. 4.2.2.2. Przykład oznakowania przejazdu dla rowerzystów:



a) między skrzyżowaniami z czerwoną powierzchnią przejazdu



b) w obrębie skrzyżowania

5. Wskazane jest objęciem zakresem przebudowy DP 5205W o odcinek około 90 m (po prawej stronie w kierunku do Płocka, od km 0+322,99 do km 0+413), aby wykonać połączenie do istniejącego chodnika;
6. Zwiększyć długość odcinka obniżenia na projektowanym zjeździe indywidualnym nr 33 (szerokość zjazdu + łuki/skosi).

Niniejsza opinia nie zwalnia jednostki projektowej od odpowiedzialności za projekt. Dokumentacja powinna być opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j. z dnia 2016.09.09);
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29);
- Zarządzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg, zmienionego Zarządzeniem Nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 lipca 2012 r..

Zgodę na niespełnienie wymagań określonych w „Warunkach technicznych” w drodze postanowienia wydaje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane.

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Jacek Jankowski  
Pełnomocnik  
ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego

Za zgodność z oryginałem  
Piotr Tomczak

Otrzymują:

1. Adresat +2 egz. projektu (Etap I, Etap II);
  2. BIS - do wiadomości;
  3. PT-II - aa + 2 egz. projektu (Etap I, Etap II).
- Sporządziła: *Ilona Szmulewicz* tel. (24) 3671-614

**MBZ**  
BUREAU PROJEKTOWE

"MBZ Andler, Tomczak" sp.j.  
ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek  
NIP 8882943132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00



Płock, dnia 07.12.2016 r.

EOŚ-7802/UC-P/MB/2016

Wpłynęło dnia: 20 12 2016

L.dz. 778/12/2016

**MBZ Andler, Tomczak Sp. J.****Ul. Maślana 8/10****87-800 Włocławek**

**Sprawa:** określenia warunków technicznych i wytycznych do projektowania budowy nowego oświetlenia ulic na terenie Nowej Przemysłowej w Płocku.

**Nr warunków – UC-P/93/W/2016/2016**

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.11.2016 r., w sprawie określenia warunków do projektowania budowy nowego oświetlenia w ramach zadania pn.: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku”, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., jako konserwator sieci oświetlenia ulicznego, podaje poniżej następujące warunki i wytyczne:

1. Projekt oświetlenia ulicznego wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.
2. Uzyskać warunki i wytyczne do projektowania z Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
3. Po dokonaniu bilansu mocy projektowanej, wystąpić do ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
4. Szczegółowe rozwiązania techniczne na etapie projektowania uzgadniać bezpośrednio z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. i MZD w Płocku.
5. Projekt skoordynować z istniejącym, odrębnym opracowaniem obejmującym budowę nowego oświetlenia w ramach budowy Obwodnicy Miasta, przewidując funkcjonalne powiązania w zakresie zasilania i sterowania siecią oświetleniową.
6. Wyodrębnić funkcjonalnie oświetlenie położone poza granicami miasta – teren Gminy Stara Biała.
7. Zaprojektować nowe szafy oświetlenia ulicznego w niezbędnej ilości, zasilane zgodnie z warunkami przyłączenia Energa Operator S.A., z wyprowadzeniem nowych obwodów oświetleniowych.
8. Przewidzieć sterownicze, kaskadowe połączenia kablowe pomiędzy poszczególnymi szafami oświetleniowymi, zasilającymi oświetlenie przedmiotowej ulicy.
9. Nowe odcinki oświetlenia ulicznego projektować w układach zamkniętych pętlowych lub dwustronnie zasilanych bez pozostawiania latarni na tzw. „promieniu”.
10. Jako obwoły zasilające stosować kable YAKXS 5 x 25(35) mm<sup>2</sup>.

Za zgodność z oryginałem

Piotr Tomczak

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 17/19  
81-855 Sopotkancelaria.oswietlenie@energa.pl  
www.energa-oswietlenie.plSąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku  
VIII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000109164NIP 585-12-32-055  
Regon 191251580Zarząd:  
Piotr Meier – Prezes Zarządu  
Jaromir Falandyisz – Wiceprezes ZarząduPEKAO S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1317 5803  
Kapitał zakładowy: 191.621.500,00 zł„MBZ Andler, Tomczak” sp.j.  
ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek  
NIP 8882943132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00



# Energa

## OŚWIETLENIE

T +48 58 760 77 20

F +48 58 760 77 22 [www.energa-oswietlenie.pl](http://www.energa-oswietlenie.pl)

11. Jako obwody sterujące stosować kable YAKXS 4 x 25(35) mm<sup>2</sup>.
12. Ilość i umiejscowienie latarni oraz typy opraw gwarantować winny uzyskanie optymalnych parametrów świetlnych, z zapewnieniem odpowiedniego doświetlenia skrzyżowań.
13. Na całej długości kabla mocować oznaczniki kablowe w odległościach, co 8 m oraz na zakrętach i przy wejściach do przepustów. Oznacznik powinien zawierać informację ustaloną z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. lub MZD w Płocku.
14. Prace wykonać zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.
15. W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz pod ulicami i chodnikami nowo projektowane kable oświetlenia ulicznego osłonić rurami ochronnymi. Pod drogami stosować rury SRS 110.
16. Przed zasypaniem kable należy zgłosić do odbioru w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Dział Realizacji Usług w Płocku, ul. Graniczna 57, 09-407 Płock.
17. W słupach do łączenia kabli oświetleniowych stosować zaciski IZK, natomiast na kablach trwałe oznaczniki kierunkowe, grawerowane z informacją: typ kabla / kierunek słup nr /UM / rok.
18. Numerację słupów wykonać od strony jezdni, niezmywalną farbą olejną na wysokości ok. 2 m. Numer słupa ustalić z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. DRU w Płocku, ul. Graniczna 57, 09-407 Płock oraz z MZD w Płocku, przed złożeniem projektu do uzgodnienia.
19. Opracować projekt techniczny zgodny z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami, który należy uzgodnić z MZD w Płocku oraz z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. DRU w Płocku, ul. Graniczna 57, 09-407 Płock.
20. Rozpoczęcie prac przy urządzeniach oświetlenia ulicznego należy zgłosić pisemnie w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. DRU w Płocku, ul. Graniczna 57, 09-407 Płock.
21. Odbiór techniczny budowy nastąpi na podstawie protokołów etapowych oraz protokołu odbioru końcowego.

Powyższe ustalenia ważne są przez okres 2 lat od daty niniejszego pisma. Na podstawie niniejszego pisma ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. dokona stosownych czynności umożliwiających szybkie i sprawne załatwienie powyższej sprawy.

Sprawę prowadzi:  
Marek Burdyka  
tel. kom. 607 626 804

Kierownik  
Regionalny Wydział Realizacji Usług

Andrzej Markiewicz

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 17/19  
81-835 Sopot

[kancelaria.oswietlenie@energa.pl](mailto:kancelaria.oswietlenie@energa.pl)  
[www.energa-oswietlenie.pl](http://www.energa-oswietlenie.pl)

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku  
VIII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000109164

NP 585-12-32-055  
Regon 191251580

Zaczął:  
Piotr Meler – Prezes Zarządu  
Jerolim Falandysz – Wiceprezes Zarządu

PEKAO S.A. Nr rachunku 39 1240 1233 1111 0310 1371 5803  
Kapitał zakładowy 191 621 500 00 zł

Za zgodność z oryginałem

Piotr Tomczak

**MBZ**  
BUREAU PROJEKTOWE

"MBZ Andler, Pomczak" sp.j.  
ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek  
NIP 8882943132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00

Wpłynęło dnia: 07 06 2017

L.dz. 797/06/2017



## Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 59, 09-400 Płock

tel.: 24 267 68 39

fax.: 24 267 68 81

www.zdpplock.pl

e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Płock, dnia 07 czerwca 2017 roku

ZDP.T.430/57/2017

**„MBZ Andler Tomczak” sp. j.  
ul. Maślana 8/10  
87-800 Włocławek**

dotyczy: wniosku z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej dla inwestycji drogowej pn.: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej dla inwestycji drogowej pn.: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku”. Etap I – Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W”, po zapoznaniu się ze złożonym opracowaniem

### uzgadniam

przedstawione rozwiązania projektowe w zakresie dotyczącym drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice.

Za zgodność z oryginałem  
Piotr Tomczak



„MBZ Andler, Tomczak” sp. j.  
ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek  
NIP 8882943132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a ZDP

Sprawę prowadzi:  
Arkadiusz Klimowski  
tel.: 24 267 68 41

Płock, dn. 11.05.2017 r.

MZD-DI.4105.2.27.2017.IC

**MBZ Andler, Tomczak sp.j.**  
ul. Maślana 8/10  
87-800 Włocławek

Na podstawie Zarządzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku uzgadniam projektowaną konstrukcję nawierzchni elementów drogi dla inwestycji: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostki projektowania od odpowiedzialności za projekt i nie jest równoznaczne z pozwoleniem na zajęcie pasa drogowego. Uzgodnienie dotyczy wyłącznie zakresu robót prowadzonych w pasach drogowych.

Dokumentację techniczną należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz należy uwzględnić zarządzenie **Nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka.**

**Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z wytycznymi do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg wprowadzonymi Zarządzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011.**

Z up. Prezydenta Miasta Płocka  
*Marta Guzdzikowska*

Zastępca Dyrektora  
dział. inwestycji i infrastruktury technicznej  
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Otrzymują:  
1. adresat  
2. MZD-DI-aa

Sporządziła: I. Cjarska tel. 24 364 01 31

Za zgodność z oryginałem  
*Piotr Tomczak*

Miejski Zarząd Dróg w Płocku  
ul. Bielska 9/11, 09-400 PŁOCK  
tel. 24 364 01 20, fax: 24 367 19 10  
www.mzd-plock.eu

**MBZ**  
BUDOWA I PROJEKTOWANIE

"MBZ Andler, Tomczak" sp.j.  
ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek  
NIP 8882943132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00



Wpłynęło dnia: 15 11 2016

L.dz. 723/11/2016

Płock, 31 październik 2016r.

Orange Polska  
Hurt  
Dostarczanie i Serwis Usług  
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 5 Radom  
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Płock  
tel.: 24 266 48 94  
www.hurt-tp.pl

MBZ Andler, Tomczak sp. j.  
ul. Maślana 8/10  
87-800 Włocławek

Numer pisma: 72598/TODDRRU/P/2016  
Temat: budowa ulicy Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5205W

Szanowni Państwo!

w odpowiedzi na pismo dotyczące budowy ulicy Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5205W informuje, że istniejący kabel telekomunikacyjny znajdujący się w kolizji z projektowanym układem drogowym (rondem) wyłączony jest z eksploatacji i nie jest wymagana przebudowa przedmiotowego kabla.

W przypadku dodatkowych pytań, sprawę prowadzi Marek Łakomy tel. 501 125 363

Z poważaniem

Łakomy Marek  
Starszy Specjalista  
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi  
o Infrastrukturze Radom

Załączniki: 1.mapa  
Otrzymują: 1. Adresat  
Za zgodność z oryginałem  
Piotr Tomczak



"MBZ Andler, Tomczak" sp. j.  
ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek  
NIP 8882943132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00



# Droga powiatowa nr 5205



kabel wycożony z eksploatacji

Za zgodność z oryginałem  
Piotr Tomczak



"MBZ Andler, Rmczak" sp.j.  
ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek  
NIP 8882943132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00

Orange Polska S.A.  
Zaliczony koszt

Dostarczanie i serwis Usług  
Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami  
Infrastruktury 5 - Radom  
Zobowiązanie do pisma  
ul. M. Skłodowska 14, 26-100 Radom  
nr 72 530 70 00 PRU/P2016  
z dnia 31.10.2016

21/3

26-108/2

26-120

206/1

102.50



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, dn. 27.04.2017 r.

WGD-IV.6630.104.2017.EK

**ODPIS PROTOKOŁU NR WGD-IV.6630.104.2017  
NARADY KOORDYNACYJNEJ  
dotyczącej koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	<b>kanal technologiczny</b>
Lokalizacja:	m.Płock ul. Szkolna, Okólna, Rolna
Wnioskodawca:	MBZ BIURO PROJEKTOWE MBZ ANDLER, TOMCZAK SP. J. ul. Maślana 8/10 87-800 Włocławek
Nr pisma:	-- z dnia:24.04.2017
Data wpływu wniosku:	24.04.2017
Sposób przeprowadzenia narady:	w formie zebrania zainteresowanych podmiotów
Rozpoczęcie narady:	27.04.2017
Zakończenie narady:	27.04.2017
Miejsce narady:	Urząd Miasta Płocka 09-400 Płock pl. Stary Rynek 1
Przewodniczący:	Ewa Piasecka Główny Specjalista Koordynator Zespołu Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

### Informacja:

1. Przedmiotem narady jest wyłącznie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Rozwiązania techniczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U.z 2016 r. poz.1629).

Za zgodność z oryginałem

Piotr Tomczak

**MBZ**  
BIURO PROJEKTOWE

"MBZ Andler, Tomczak" sp.j.  
ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek  
NIP 8882943132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00

## Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp	NAZWA INSTYTUCJI	IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA	PODPIS
<b>UWAGI</b>			
Wnioskodawca.	MBZ BIURO PROJEKTOWE MBZ ANDLER, TOMCZAK SP. J. ul. Maślana 8/10 87-800 Włocławek	nieobecny	-----
1	Energa Operator SA O/Łódź	Włodzimierz Wędzik	nieczytelny
Bez uwag			
2	Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Maciej Rzymkowski	nieczytelny
Bez uwag			
3	Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.	Tomasz Sęczkowski	nieczytelny
Bez uwag			
4	MZD	Maria Goździkowska	Uczestnictwo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Bez uwag.			
5	Orange Polska S.A.	Marek Łakomy	Uczestnictwo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Bez uwag			
6	Petrotel Sp. z o.o.	Krzysztof Zaborowski	nieczytelny
Bez uwag			
7	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Gazownia w Łódzku	Zbigniew Kacprzyński	nieczytelny
Bez uwag			
8	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	nieobecny	-----
-			
9	Urząd Miasta Łódzka Wydział Kształtowania Środowiska	Małgorzata Małkiewicz	nieczytelny
Bez uwag			
10	Urząd Miasta Łódzka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta WRM III	Danuta Janiszewska	nieczytelny
Bez uwag			
11	Urząd Miasta Łódzka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta WRM IV	Grzegorz Dziwota	nieczytelny
Bez uwag			
12	Urząd Miasta Łódzka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta WRM VII	Marek Walczak	nieczytelny
Bez uwag			

Za zgodność z oryginałem  
Piotr Tomczak

WGD-IV.6630.104.2017

13	Urząd Miasta Płocka BIS	nieobecny	-----
-			
14	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	Tomasz Strzałkowski	nieczytelny
Bez uwag			
15	WZMiUW O/Płock	Urszula Cendlewska	nieczytelny
Bez uwag			

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

*Ewa Pirowska*  
Główny Specjalista - Koordynator  
(Przewodniczący Narady Koordynacyjnej)

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe i podpis  
Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej)

Na podstawie 011.3  
Ustawy z dnia 16.11.2006 r.  
o z. U. Nr 223, poz. 1635 z późn. zm.  
nie podlegają opłacie skarbowej

*27.01.2014.*

Data: ~~2014-01-27~~ *27.01.2014.*  
Narady Koordynacyjnej

*Ewa Pirowska*  
Główny Specjalista - Koordynator

Za zgodność z oryginałem  
Piotr Tomczak

**MBZ**  
BIURO PROJEKTOWE

"MBZ Andler, Pomczak" sp.j.  
ul. Małsiana 8/10, 87-800 Włocławek  
NIP 8882943132 Regon 340272614  
tel./fax (54) 413 60 00