

Gmina Nasielsk
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

IZP.271.22.1.2024

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”

- A.** Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023.0.1605ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
- B.** W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
- 1. Czy Zamawiający posiada projekt i specyfikacje techniczne? Jeśli tak proszę o udostępnienie.**
Zamawiający udostępnił wszystkie posiadane dokumenty.
 - 2. Czy zamawiający posiada profil, przekroje lub szczegółowy opis wykonania fragmentu kanalizacji na ul Złotej?**
Zamawiający nie posiada powyższego dokumentu, roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa.
 - 3. Proszę o potwierdzenie że należy wykonać tylko warstwę wiążącą bez warstwy ścieralnej.**
Zamawiający informuje, że należy wykonać warstwę ścieralną AC11S 50/70 zamiast wiążącej.
 - 4. Proszę o podanie kategorii ruchu KR na poszczególnych odcinkach dróg.**
Zamawiający wskazuje, że na wszystkich odcinkach dróg występuje kategoria ruchu KR1.
 - 5. Proszę o wskazanie rodzaju mieszanki asfaltowej na poszczególnych drogach np. AC 16 W 50/70.**
Zamawiający wskazuje, że należy użyć mieszanki AC11W 50/70 gr 4 cm, oraz AC11S 50/70 gr 4 cm.
 - 6. Jaki kolor kostki brukowej należy przyjąć na ul Złotej?**
Zamawiający informuje, że na ul. Złotej należy wycenić i wykonać kostkę brukową w kolorze szarym.
 - 7. Proszę o potwierdzenie że w miejscowości Miękoszynek nie należy wykonywać oznakowania.**
Zamawiający potwierdza, że w miejscowości Miękoszynek nie należy wykonywać oznakowania.
 - 8. Czy w miejscowości Paulinowo wyrównanie z kruszywa również przyjąć na grubości 10 cm?**
Zamawiający potwierdza, że w miejscowości Paulinowo wyrównanie z kruszywa należy przyjąć na grubości 10 cm.
 - 9. Proszę o wyjaśnienie dlaczego powierzchnie wyrównania kruszywem różnią się od powierzchni nawierzchni asfaltowej. Czy wyrównanie należy wykonać tylko na fragmencie drogi, a nie całym odcinku? Z czego to wynika?**
Zamawiający potwierdza, że wyrównanie należy wykonać na części drogi. Na pozostałym odcinku należy przeprofilować istniejącą drogę.

10. **W związku z brakiem szczegółowej dokumentacji proszę o potwierdzenie, że ilości z przedmiaru są wiążące, zawierają pełny zakres robót i odpowiadają stanowi rzeczywistości.**

Zamawiający potwierdza, że ilości w przedmiarach są wiążące.

11. **Proszę o wyjaśnienie jak został dokonany obmiar dla pozycji profilowania dla miejscowości (Miękoszynek, Paulinowo)? Według Wykonawcy są one zawyżone/zaniżone.**

Zamawiający informuje, że przedmiotowy obmiar jest prawidłowy. Przy obliczeniach powierzchni profilowania zostały przewidziane odsadzki.

12. **Dlaczego w przedmiarach (Cieksyn i Mogowo) powierzchnia skropienia i nawierzchni z masy się różni? Proszę o poprawienie obmiarów lub potwierdzenie że należy przygotować ofertę w oparciu o te ilości.**

Zamawiający potwierdza, że przy wycenie należy opierać się na ilościach podanych w przedmiarach.

13. **Proszę o potwierdzenie że drogi przebiegają po starym śladzie i nie są wymagane żadne dodatkowe wykopy pod poszerzenia jezdni.**

Zamawiający potwierdza, że drogi przebiegają po starym śladzie i nie są wymagane żadne dodatkowe wykopy pod poszerzenia jezdni.

14. **Proszę o informację czy w miejscowości Miękoszynek – Psucin pobocze będzie tylko przy części drogi? Według Wykonawcy obmiar dla pobocza powinien wynosić 222 m² (370x0,3x2).**

Zamawiający informuje, że w miejscowości Miękoszynek – Psucin dla pobocza należy przyjąć obmiar 222 m².

15. **Skoro jezdnia podnosi się o 15 cm, a pobocze tylko o 8 cm, czy Wykonawca powinien uwzględnić dodatkowy nasyp pod pobocze?**

Zamawiający informuje, że nie należy uwzględniać dodatkowego nasypu pod pobocze. Jest ono uwzględnione w podbudowie.

16. **Droga w miejscowości Cieksyn oraz Mogowo przechodzi wśród drzew. Czy w zakres zamówienia wchodzi wycinki zarośli, krzewów lub podcięcie gałęzi drzew? A jeśli zaistnieje taka konieczność w jaki sposób zostanie to rozliczone?**

Zamawiający informuje, że w zakres zamówienia nie wchodzi wycinki zarośli, krzewów lub podcięcie gałęzi drzew. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia wystąpi taka konieczność, to sposób ich realizacji zostanie określony na naradzie koordynacyjnej.

17. **Czy w zakres zamówienia wchodzi rozbiórki/przestawienie ogrodzeń? Czy jeśli zaistnieje taka konieczność to w jaki sposób zostanie to rozliczone?**

Zamawiający informuje, że w zakres zamówienia nie wchodzi rozbiórki/przestawienie ogrodzeń. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia wystąpi taka konieczność, to sposób ich realizacji zostanie określony na naradzie koordynacyjnej.

18. **Proszę o potwierdzenie że w zakres zamówienia nie wchodzi żadne roboty rozbiórkowe.**

Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia nie wchodzi roboty rozbiórkowe.

19. **Proszę o informację czy w ofercie należy uwzględnić ewentualne dostosowanie zjazdów do nowej niwelety drogi np. poprzez uzupełnienie kruszywem - brak takich pozycji w przedmiarze.**

Zamawiający informuje, że niweletę należy dostosować do istniejących wjazdów.

- C. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.