



Skoki, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Zamawiający:
Gmina Skoki
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11
tel. 61 8925 800, fax. 61 8925 803
www.gmina-skoki.pl
e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl
NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583

ZP.271.4.2023

W Y K O N A W C Y

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sława Wlkp. - Osiedle” nr referencyjny:
ZP.271.4.2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W zakresie STWiORB jest zapis iż 2.4. Słupy oświetleniowe Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową. Dla oświetlenia należy stosować słupy oświetleniowe stalowe. Należy zastosować słupy oświetlenia drogowego o wysokości 6m. Z kolei w projekcie mamy zapis: 2. Lokalizacja i specyfikacja słupów oświetleniowych Projektuje się wykonanie oświetlenia drogi za pomocą 67 sztuk słupów stalowych wielokątnych o wysokości 7m z wysięgnikiem o długości 1m (wysokość zawieszenia oprawy 7m), grubość ścianki słupa 3mm. Proszę o wskazanie jaka ma być wysokość słupa bez wysięgnika.

Odpowiedź:

Wysokość słupa bez wysięgnika: 7 m.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skoki