



ZASILANIE LODOWISKA, FOODTRUCKÓW ORAZ TOALETY
Pi=60kW+15kW

ZASILANIE WC Pi=10kW

ZASILANIE MASZYNOWNI FONTANNY I ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO Pi=2kW

ZASILANIE PLACU ŚWIETLNEGO I FONTANNY
Pi=5kW

■ kabel zasilający YAKXs 4x120 poza zamówieniem
 R0, R2 - rozdzielnice poza zamówieniem
 R1 - do wykonania w ramach zamówienia

DECYZJA NR 287/2022

A 19ZP