

Ropczyce 16.11.2022

**Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego do zapytania ofertowego na:
"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"- część 5 - Szafa Rack 19" 42U 600x800
Lanberg FF01-6842-12BL z termostatem + dodatkowe wyposażenie**

DWK/ZAM/19/2022

Dzień dobry Proszę o uzupełnienie specyfikacji o długość kabla i rodzaj wtyczki sieciowej do:

PYTANIE 1:

długość kabla i rodzaj wtyczki

Listwa zasilająca (pod UPS) z wtykiem IEC C14 (6 portowa) 2 szt.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający doprecyzowuje że przewidział na wyposażeniu listwę zasilającą z wtykiem IEC C14 16A, długość 2m

PYTANIE 2:

długość kabla i rodzaj wtyczki

Listwa zasilająca (pozioma) z wtykiem PL/FR (6 portowa) 2 szt.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający doprecyzowuje że przewidział na wyposażeniu listwę zasilającą z wtykiem UNI-SCHUKO 16A, długość 2m

PYTANIE 3:

Głębokość półki

Półka stała do szaf stojących 3 szt.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający doprecyzowuje że przewidział na wyposażeniu półki o głębokość 500mm