



# POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE

ZP.262.11.2023

Olsztyn, dnia 20.03.2023 r.

Wykonawcy

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 6, w powiązaniu z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej PZP, Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie przekazuje treść pytań zawartych we wnioskach o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1464N relacji Klebark Wlk. -Silice od km 7+000 do km 7+150” i udziela następujących wyjaśnień:

### PYTANIE NR 1

Czy w kosztorysie ofertowym - pozycja nr 5 - ułożenie geokraty o małych oczkach wysokość 10cm taśma perforowana należy wliczyć (zgodnie z SST) dodatkową warstwę z geowłókniny separacyjnej w ilości z zakładem około 920m<sup>2</sup>?

### ODPOWIEDŹ Nr 1

Geokratę należy ułożyć na geowłókninie (poz. 3 kosztorysu). Wartości 1000 m<sup>2</sup> przyjmowane są z zakładką.

Dariusz Jasiński

Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

.....