

ZPF.271.11.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Zbójno”.

MODYFIKACJA SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje następującej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Punkt V SWZ otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Zbójno. Łączna ilość opraw do wymiany wynosi 150 szt, z tego: oprawy o mocy istniejącej 400 W – 81 szt. (w tym w miejscowości Zbójno – 55 szt., Działyń – 26 szt.), oprawy o mocy istniejącej 250 W – 5 szt. (w tym w miejscowości Działyń – 4 szt., Zbójno – 1 szt.), oprawy o mocy istniejącej 150 W – 21 szt. (w tym w miejscowości Zbójno – 14 szt., Działyń – 7 szt.), oprawy o mocy istniejącej 100 W – 43 szt. (w tym w miejscowości Wielgie – 5 szt., Obory – 38 szt.). **W wyniku wymiany istniejących opraw pobór mocy musi zostać zredukowany o minimum 50%.**

Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej zamówienia sporządzonej w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, w szczególności potwierdzającej spełnianie wszystkich parametrów, o których mowa w Załączniku nr 7 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (karty katalogowe, certyfikaty, deklaracje, sprawozdania lub raporty z badań/testów, instrukcje montażu, dokumenty potwierdzające okres gwarancji producenta opraw). Po stronie Wykonawcy spoczywa również dopasowanie montowanej oprawy do istniejącego słupa.

Zgodnie z wymaganiami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 9 – Rozświetlany Polskę) instalowane oprawy oświetleniowe muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i lub równoważne.

Wymagane minimalne parametry opraw oświetleniowych określa Załącznik nr 7 do SWZ.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.

Wymagania dot. gwarancji:

- dostarczone oprawy oświetleniowe będą objęte gwarancją producenta na okres m.in. **60 miesięcy** od daty odbioru końcowego;
- na wykonane prace montażowe i instalacyjne Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

