



Goniądz, 24 lipca 2024 r.

**Zamawiający: Gmina Goniądz,**  
Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz

Znak referencyjny postępowania:  
OZP.271.10.2024

## Wszyscy uczestnicy postępowania

**Dotyczy:** Ogłoszenia nr 2024/BZP 00407679/01 z dnia 11 lipca 2024 r. dot. zadania: „Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego”.

### ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ ORAZ ODPOWIEDZI

Działając w trybie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1720), zwanej dalej ustawą Pzp, **Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

#### Treść zapytania:

Dzień dobry,

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innego niż prasa śrubowa rozwiązania technicznego/technologicznego, które zapewni osiągnięcie celu postępowania tj. odwodnienie osadu o parametrach zakładanych w dokumentacji?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania niż prasa śrubowa, która w ocenie Zamawiającego jest najbardziej niezawodna i charakteryzuje się najmniejszymi kosztami eksploatacyjnymi.

**Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

**Zamawiający przypomina również o zapisach w rozdziale V SWZ – obowiązkowej wizji lokalnej.**

**Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**  
**Burmistrz Goniądza**  
/podpis elektroniczny/

#### Otrzymują:

- wszyscy zainteresowani postępowaniem za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/949069>