



**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
Sp. z o.o.**

Kamionek 25, 12-100 Szczytno

NIP: 7451853607, REGON: 386182246, KRS: 0000851905

Tel. 89 6243388 , email: biuro@zgkim-kamionek.pl,

www.zgkim-kamionek.pl

Kamionek, dn. 05.10.2022 r.

WK.230.2.7.2022

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na
**„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem
monitoringu dla Stacji Uzdatniania Wody w Romanach dz nr 180/5”**

W związku z przesłanymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na
przesłane pytania:

Pytanie

Moduły fotowoltaiczne;

Czy zamawiający dopuszcza moduł fotowoltaiczny o mocy mniejszej niż 530W ale nie mniejszej
niż 440W dla pojedynczego modułu ?

Czy rozmiar pojedynczego modułu może być mniejszy niż 2,38m² ?

Czy napięcie pojedynczego modułu może być mniejsze niż 49,15 V lecz nie mniejsze niż 44 Voc ?

Czy prąd zwarciaowy pojedynczego modułu może wynosić 12,5A ?

Falowniki;

zakres napięciowy pracy MPP trackerów może wynosić 180-1000 V ?

Konstrukcja Wsporcza;

Czy konstrukcja może być wykonana z stali pokrytej warstwą magnelis bez użycie belek
aluminiowych .

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę .

Z poważaniem
Prezes ZGKiM w Kamionku Sp.zo.o.
Aleksander Godlewski