

Ostrołęka, dnia 21.01.2022 r.

KPZ.271.1.2022

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Przebudowa odcinka ulicy Brata Zenona Żebrowskiego wraz z rondem im. Zbawiciela Świata w Ostrołęce**”, realizowanego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2569 W – od ul. Witosa do ul. Goworowskiej”, prowadzonego w trybie podstawowym.

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 i 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1 „Czy nawierzchnia ścieralna pierścienia najazdowego ma być wykonana z kostki kamiennej surowo łupanej (nieregularnej) o wym. 15/17cm ?”

Odpowiedź: Zastosować kostkę kamienną surowo łupaną o wymiarach 15/17cm.

Pytanie nr 2 „W przedmiarze robót dot. ronda Zbawiciela Świata oraz ul. B. Z. Żebrowskiego w poz. 33 d.1.1.5 oraz poz. 35 d. 1.1.5 – Prosimy o podanie jakiego koloru ma być kostka betonowa ? „

Odpowiedź: Kolorystyka nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

- ciągi pieszce grafitowo - czerwone skosy (kostka Holland fazowana) - ronda Zbawiciela Świata poz. 35 d.1.1.6
- droga rowerowa - czerwona (kostka Holland bezfazowa) - ronda Zbawiciela Świata poz. 35 d.1.1.6
- pas dzielący - żółta (kostka Holland fazowana) - ul B. Z. Żebrowskiego w poz. 33 d.1.5.

Pytanie nr 3 „Jaki okres gwarancji obowiązuje na wykonane oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe ?”

Odpowiedź: Gwarancja na oznakowanie poziome wynosi min. 1 rok dla malowania cienkowarstwowego i 3 lata dla malowania grubowarstwowego.

Pytanie nr 4 „W przedmiarze robót dot. ronda Zbawiciela Świata , na przejściach dla pieszych jest podana płyta „ostrzegawcza” z wypustkami o wym.30x30x8cm żółta natomiast w przedmiarze dot. ul. B. Z. Żebrowskiego jest podana płytką z wypustkami „inwalidka” o wym. 35x35x5cm żółta. Prosimy o odpowiedź czy na obu odcinkach można zastosować ten sam rodzaj płytek betonowych tj. płytki betonowe „inwalidki” z wypustkami 35x35x5cm kolor żółty ?”


Odpowiedź: Tak należy ujednoczyć płytki wypustkowe do standardu jak na pozostałych przejściach dla pieszych w mieście Ostrołęka tj. 35x35x5cm kolor żółty.

Ponadto do opisu przedmiotu zamówienia wprowadza się następujące zdanie o treści : „Zadanie należy realizować zgodnie z obowiązującym przepisami w tym zgodnie z art. 68 ust 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych tj. zadanie objęte zamówieniem winno być realizowane przez wykonawców , których łączny udział pojazdów elektrycznych lub

pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym wynosi co najmniej 10%”

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Aneta Gutowska-Grucelka
Sekretarz Miasta