

Zestawienie obiektów i mocy cieplnej dla przygotowania wody na cele c.o.:

Nazwa obiektu	Moc c.o. [kW]	Ilość	Maks. Statyczna wys. Bud.	
Węzeł cieplny c.o.	325	1 szt.	20	mH2O
Węzeł cieplny c.o.	125	1 szt.	12	mH2O
Węzeł cieplny c.o.	155	1 szt.	12	mH2O
Węzeł cieplny c.o.	55	1 szt.	9	mH2O
Węzeł cieplny c.o.	60	1 szt.	9	mH2O
Węzeł cieplny c.o.	35	2 szt.	9	mH2O
Węzeł cieplny c.o.	80	1 szt.	7	mH2O
Węzeł cieplny c.o.	70	2 szt.	7	mH2O
Węzeł cieplny c.o.	140	1 szt.	12	mH2O
Węzeł cieplny c.o.	12	2 szt.	7	mH2O
Suma:		13 szt.		