

Krynica-Zdrój, dnia 15 października 2021 r.

Gmina Krynica-Zdrój
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój

ZPiOD.271.15.2021

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. **Przebudowa i nadbudowa wraz z przeznaczeniem poddasza na placówkę dziennej opieki, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereście***

WYJAŚNIENIA treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na następujące zapytania Wykonawcy:

Pytanie 1:

W opisie jest zapis: "Włączenie wentylatorów do istniejących kanałów wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach wykonać przy pomocy kanałów stalowych typu spiro izolowanych wełną mineralną gr.3cm" - Czy dobrze rozumiem że piony są gotowe i jeśli będziemy wykonywać dla Państwa tą inwestycję nie będziemy musieli ich wyprowadzać?

Wyjaśnienie:

Kanały wentylacyjne są istniejące, murowane – nie trzeba wyprowadzać nad dach.

Pytanie 2:

W opisie jest zapis że dla pomieszczenia sali gimnastyki korekcyjnej wentylacja będzie realizowana przy pomocy centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Dalej w opisie jest informacja że dla sali terapii grupowej (pom.3.3) są przewidziane nawietrzaki ścienne oraz wentylatory. Na rysunku dla tego pomieszczenia także przewidziane są nawietrzaki ścienne i wentylatory. Jaki rodzaj wentylacji ma być tam zrealizowany. Chyba że Sala terapii grupowej i sala gimnastyki korekcyjnej to dwie różne sale, ale nie znalazłem tej drugiej na rysunku...

Wyjaśnienie:

Nie będzie centrali wentylacyjnej – do zamontowania nawietrzaki ścienne + wentylatory wywiewne.