

ZZP.271.4.14.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa i zainstalowanie urządzenia gwarantowanego zasilania
oraz przeniesienie dotychczasowego urządzenia
w Urzędzie Miasta Inowrocławia**

ZATWIERDZAM

Piotr Strachanowski

Sekretarz Miasta

Inowrocław, dnia 2.05.2019 r.

*Opracowanie:
Urszula Borkowska*

1. Informacje o Zamawiającym

1. Nazwa Zamawiającego	Miasto Inowrocław
REGON	092350725
NIP	556-263-84-08
Miejscowość	88-100 Inowrocław
Adres	Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
Strona internetowa	www.bip.inowroclaw.pl
Godziny urzędowania	7:30 – 15:30
Tel./faks	52 35 55 300, 52 35 55 250 / 52 35 55 255, 52 35 55 233

2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest dla zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro (nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Inowrocławia oraz strona internetowa Zamawiającego – www.bip.inowroclaw.pl (zakładka przetargi do 30.000 euro OpenNexus w dniu 2.05.2019 r.).
4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego jak wyżej.

2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - 1) demontaż dotychczas pracującego w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 zasilacza UPS'a COVER NH30+ oraz przeniesienie go i ponowne zainstalowanie w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35, w tym:
 - a) przed przystąpieniem do demontażu i przeniesienia istniejącego zasilacza wykonanie projektu budowlanego nowej instalacji i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego zgłoszenie go w jego imieniu do odpowiedniego organu (do robót można przystąpić po uprawomocnieniu się zgłoszenia);
 - b) przygotowanie instalacji elektrycznej wraz z odpowiednim zabezpieczeniem i podłączenie bypassa serwisowego;
 - c) przegląd zasilacza UPS (wentylatorów wraz z ich czyszczeniem, kondensatorów, wentylacji, połączeń wewnątrz UPS oraz na zewnątrz, akumulatorów, połączeń akumulatorów oraz ich konserwacja lub wymiana, bypassu, przewodów na trasie rozdzielnia główna – bypass – UPS – rozdzielnia odbiorów/ odbiory końcowe);
 - 2) dostawa, instalacja i konfiguracja nowego urządzenia gwarantowanego zasilania w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w tym:
 - a) uruchomienie zasilacza UPS i przeprowadzenie testów funkcjonalnych;
 - b) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi urządzenia;
 - c) zapewnienie przeglądów i części eksploatacyjnych zasilacza w okresie gwarancji;
 - d) zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 3 lat (roczny koszt serwisu nie może przekroczyć 10% ceny brutto zasilacza UPS).

2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na nowy zasilacz UPS gwarancji jakości na okres co najmniej 60 m-cy, licząc od dnia odbioru bez wad;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagane parametry techniczne oraz wymagania Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opisu.
4. Warunki finansowania zamówienia.
 - 1) Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po jego wykonaniu, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, z załączonym protokołem odbioru.
 - 2) Wynagrodzenie (ryczałtowe) zostanie zapłacone przelewem rachunek bankowy Wykonawcy (z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności), w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

3. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 22 lipca 2019 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu

Nie ustala się minimalnych standardów.

5. Informacja o dokumentach, jakie mają złożyć wykonawcy do oferty w celu potwierdzenia warunków i wymagań

Formularz ofertowy z załączoną specyfikacją techniczną producenta oferowanego urządzenia w tym z opisem sposobu zarządzania pracą baterii, potwierdzającymi wymagane parametry.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną.
2. Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami zostaną zamieszczone na platformie zakupowej www.bip.inowroclaw.pl zakładka „przetargi do 30.000 euro OpenNexus”.
3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia Urszulę Borkowską, tel. 52 35 55 250, e-mail: zamowienia@inowroclaw.pl.

7. Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej. Instrukcja składania ofert znajduje się na platformie zakupowej, zakładka „regulamin” i dalej „pomoc dostawca”; link <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty elektroniczne, za pośrednictwem platformy zakupowej (www.bip.inowroclaw.pl - zakładka „przetargi do 30.000 euro OpenNexus”) należy składać do 24.05.2019 r. godz. 10:00.

9. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca określi cenę oferty brutto wg załączonego formularza ofertowego.

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryteria oceny ofert: cena – 80%, okres gwarancji – 10 %, roczny koszt serwisu pogwarancyjnego - 10%.

1) cena wykonania zamówienia (C) - 80%:

$$C = [C_{\min} / C_{\text{bad}}] \times 80$$

gdzie:

C - liczba punktów za cenę

C_{\min} - najniższa cena ofertowa

C_{bad} - cena oferty badanej

2) okres gwarancji jakości (G) – 10 %:

$$G = [G_{\text{bad}} / G_{\text{maks.}}] \times 10$$

gdzie:

G - liczba punktów za gwarancję

$G_{\text{maks.}}$ – najwyższa gwarancja

G_{bad} – gwarancja badana

3) roczny koszt serwisu pogwarancyjnego (S) 10%:

$$S = [S_{\min} / S_{\text{bad}}] \times 10$$

gdzie:

S - liczba punktów za serwis

S_{\min} – najniższy koszt serwisu

S_{bad} – koszt serwisu oferty badanej.

Łączna liczba punktów, jakie otrzyma oferta to suma uzyskanych punktów w ww. kryteriach.

11. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione przez Zamawiającego przed wyborem wykonawcy

Zamawiający wezwie wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najwyższą liczbą pkt.) do przedstawienia Zamawiającemu certyfikatu ISO 9001, deklaracji producenta zgodności produktu z normami: EN 62040-1: 2008, EN 62040-2: 2006 oraz spełnienia dyrektyw: 2006/95/EC i 2004/108/EC (wraz z datą przyznania znaku CE)

12. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy, załącznik nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

13. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego;
- Załącznik Nr 3 - projekt umowy;
- Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna RODO.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- 2) demontaż dotychczas pracującego w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 UPS'a COVER NH30+,
- 3) przeniesienie i ponowne zainstalowanie ww. dotychczasowego UPS'a w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35,
- 4) dostawa, instalacja i konfiguracja nowego urządzenia UPS w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36,
- 5) uruchomienie UPS'a i przeprowadzenie testów funkcjonalnych,
- 6) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi urządzenia,

Zakres prac dotyczący dotychczasowego zasilacza UPS

Oferta powinna uwzględniać wszystkie niezbędne elementy do przygotowania instalacji i uruchomienia urządzenia wraz z bypassem w nowym docelowym miejscu, w tym przewody, zabezpieczenia itd.

1. Przeniesienie zasilacza UPS do innego miejsca użytkowania - wskazanego przez Zamawiającego.
2. Przygotowanie instalacji elektrycznej wraz z odpowiednim zabezpieczeniem.
3. Przygotowanie instalacji i podłączenie bypassu serwisowego.
4. Przegląd UPS, w tym:
 - 1) przegląd wentylatorów i ich czyszczenie,
 - 2) przegląd kondensatorów,
 - 3) przegląd wentylacji UPS,
 - 4) przegląd połączeń wewnątrz UPS oraz na zewnątrz,
 - 5) przegląd i pomiary akumulatorów,
 - 6) przegląd połączeń akumulatorów oraz ich konserwacja lub wymiana,
 - 7) przegląd bypassu,
 - 8) przegląd przewodów na trasie rozdzielnia główna – bypass – UPS – rozdzielnia odbiorów/ odbiory końcowe.

Wymagania minimalne nowego urządzenia

Oferowane urządzenie do bezprzerwowego zasilania zwane dalej urządzeniem ma być fabrycznie nowe i ma pochodzić z seryjnej produkcji. Data jego wyprodukowania nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem złożenia ofert.

Producent oferowanego urządzenia powinien spełniać wymagania międzynarodowego standardu jakości ISO 9001, co powinno być potwierdzone ważnym certyfikatem.

Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia.

Urządzenie powinno być wyprodukowane w kraju należącym do Unii Europejskiej.

1. Moc wyjściowa UPS-a **40 kVA / 40 kW**, w obszarze pracy współczynnika mocy obciążenia od 0,8 indukcyjny do 0,8 pojemnościowy.
2. Konstrukcja UPS powinna być modułowa (dwa moduły mocy 20 kVA / 20 kW).

3. Moduły mocy wymieniane „na gorąco” (Hot Swap) – w przypadku wymiany jednego z modułów, drugi pracuje bezprzerwowo w trybie podwójnej konwersji (online).
4. Urządzenie ma być przystosowane do przyszłej rozbudowy w układzie pracy równoległej. Układ połączeń logicznych pomiędzy poszczególnymi UPSami nie może stanowić pojedynczego punktu awarii, to znaczy przerwanie połączenia logicznego między UPSami pracującymi równoległe nie może spowodować utraty funkcjonalności systemu zasilania gwarantowanego. Nawet w przypadku braku komunikacji logicznej, urządzenia zapewnią podtrzymanie zasilania przy zaniku napięcia z sieci (praca z falownika) z równomiernym obciążeniem wszystkich jednostek układu. *Opis powinien być materiałem firmowym producenta.*
5. Ilość faz 3/3 trzy fazy wejściowe i trzy fazy wyjściowe
6. Napięcie wejściowe – wyjściowe 3x400 V zgodne z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC 60038, z tolerancją minimum 325V do 475V przy 100% obciążeniu bez korzystania z energii z baterii.
7. Urządzenie powinno posiadać:
 - a. Wejście trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S)
 - b. Wyjście trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S)
8. Częstotliwość wejściowa 50 Hz zgodna z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC 60038 z tolerancją min. 40Hz do 72Hz
9. Urządzenie powinno zapewnić ciągłe bezprzerwowe zasilanie w trybie TRUE ON-LINE z podwójną konwersją przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia. Zgodnie z normą PN-EN 62040-3, urządzenie klasy VFI-SS-111.
10. Czas pracy autonomicznej urządzenia przy obciążeniu 40 kW musi wynosić co najmniej 5 minut i przy obciążeniu 32 kW co najmniej 8 minut. **Baterie muszą być umieszczone wewnątrz zasilacza UPS.**
11. Urządzenie powinno posiadać możliwość współpracy z agregatem prądotwórczym.
12. Urządzenie powinno być wyposażone w dotykowy, graficzny wyświetlacz LCD, z komunikatami w języku polskim.
13. Jeden z wymiarów urządzenia nie powinien przekraczać wartości 480 mm.
14. Urządzenie powinno być wyposażone w system nieciągłego ładowania baterii. Do oferty należy dołączyć opis sposobu zarządzania pracą baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. *Opis powinien być materiałem firmowym producenta.*
15. Zasilacz musi być wyposażony w wewnętrzny elektroniczny układ obejściowy o mocy nie mniejszej niż 40kW.
16. Bypass serwisowy – zewnętrzny bypass dostarczony przez producenta urządzenia.
17. UPS powinien być wyposażony w układ zabezpieczający przed zwrotnym podaniem energii do sieci (backfeed protection, zgodnie z normą IEC 62040), w torze bypassu statycznego.
18. Urządzenie musi posiadać możliwość przełączenia pracy w tryb oszczędzający energię charakteryzujący się zapewnieniem zasilania odbiorników z tolerancją parametrów napięcia i częstotliwości ustawioną w torze obejściowym, z czasem przełączenia nie większym niż 2 ms w tryb pracy normalnej pozwalając na osiągnięcie sprawności długookresowej na poziomie min. 98,6% przy obciążeniu liniowym w zakresie 50-100% mocy znamionowej

19. Stabilizacja napięcia wyjściowego $< 1\% U_n$ przy obciążeniu statycznym, Stabilizacja napięcia wyjściowego $< 4\% U_n$ przy obciążeniu dynamicznym zmieniającym się od 0% do 100% i odwrotnie w czasie odbudowy maks. 100 ms
20. Sprawność $> 95,7\%$ w trybie TRUE ON–LINE w przedziale 50%-100% obciążenia znamionowego.
21. Wejściowy współczynnik mocy $\cos \phi$ min. 0,99, THDi nie wyższe niż 3%.
22. Wyjściowy współczynnik mocy $\cos \phi = 1$, TDHu wyjściowe dla obciążenia liniowego nie wyższe niż 1,5%
23. Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem poszczególnych faz, w zakresie 0-100% obciążenia.
24. Urządzenie musi posiadać panel komunikacyjny, **w którym powinny być zainstalowane:**
 - 1) Gniazdo komunikacji RS-232,
 - 2) Port komunikacyjny USB,
 - 3) Gniazdo wyłącznika awaryjnego p.poż.
 - 4) **Czujnik środowiskowy monitorujący temperaturę oraz wilgotność otoczenia zasilacza UPS.** Informacje te powinny być dostępne przez interfejs sieciowy.
 - 5) **Karta sieciowa 10/100 Base-T RJ-45 (Web/SNMP).** Dostawca musi zapewnić możliwość automatycznego uaktualniania oprogramowania sprzętowego (firmware) karty poprzez sieć LAN. W wyposażeniu musi znajdować się oprogramowanie umożliwiające monitorowanie UPS oraz zamykanie systemów operacyjnych pracujących pod nast. systemami: Windows (7 / 8 / 2008 / Vista / 2003 / XP), Microsoft SCVMM 2012, Linux (Debian GNU Linux: Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.2, Redhat Enterprise Linux: RHEL 5.3, 5.4, 5.5, Fedora core 12 Ubuntu: 10.04), VMWare: vCenter / ESXi 5.1, 5.5, Citrix XEN 6.0. Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność integracji (plug-in) z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter Server.
25. Wymagana deklaracja producenta zgodności produktu z normami: EN 62040-1: 2008, EN 62040-2: 2006 oraz spełnienia dyrektyw: 2006/95/EC i 2004/108/EC wraz z rokiem przyznania znaku CE
26. **Gwarancja co najmniej 60 miesięcy, wraz z bateriami.** Gwarancja 5-letnia ma uwzględniać całkowite koszty jakie mogą zostać poniesione w czasie jej trwania przez Zamawiającego, w tym:
 - 1) koszt ewentualnych przeglądów jeśli są one wymagane przez producenta UPS/sprzedawcę w okresie gwarancji
 - 2) koszty wszystkich części eksploatacyjnych jakie mogą być poniesione przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji.
 - 3) Podpisany przez producenta urządzenia/sprzedawcę dokument potwierdzający informację, że oferta zawiera 60 miesięcy gwarancji bez ponoszenia dodatkowych, ukrytych kosztów przez Zamawiającego w okresie jej trwania (60 miesięcy) ma zostać przesłany do weryfikacji Zamawiającemu po zakończeniu postępowania a w dniu uruchomienia oryginał przekazany Zamawiającemu.
27. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania pomiarów i testów funkcjonalnych potwierdzających spełnianie przez urządzenie zadeklarowanych parametrów układu zasilania. Jeżeli którykolwiek parametr nie zostanie spełniony Zamawiający rozwiąże umowę z Dostawcą zaś Dostawca zobowiązany będzie do wykonania demontażu i odebrania urządzenia na własny koszt.

Wykonanie prac

1. Realizacja zadania odbywać się będzie w wariantcie „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt techniczny, przed jego realizacją, zaakceptowany zostanie przez Zamawiającego.

2. Prace przy demontażu obecnie używanego zasilacza i montażu nowego powinny odbywać się w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania Urzędu Miasta Inowrocławia, tj. w godzinach wieczornych (17:30-7:30) lub w godzinach 7:30-15:30 w sytuacji, w której będzie utrzymywane zasilanie w sposób ciągły zapewniające normalną pracę urzędu.

Gwarancja

1. Gwarancja na nowe urządzenie to minimum 60 miesięcy jak wskazano w wymaganiach minimalnych wraz z bateriami (cena powinna zawierać całkowity koszt gwarancji w tym ewentualnych przeglądów oraz części eksploatacyjnych jakie mogą zostać wymienione w trakcie trwania gwarancji).
2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony w miejscu instalacji urządzenia.
3. Po okresie gwarancyjnym, Dostawca zobowiązany będzie do płatnego serwisu przez okres min. 3 lat. Cena rocznego pogwarancyjnego serwisu nie będzie mogła być większa niż 10% ceny brutto UPS'a.

Przygotował Jarosław Osiński

Wzór formularza ofertowego

Zamawiający: Miasto Inowrocław

OFERTA

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa

Siedziba.....

Nr telefonu/faks/e-mail

nr NIP

nr REGON

5. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.: „**Dostawa i zainstalowanie urządzenia gwarantowanego zasilania oraz przeniesienie dotychczasowego urządzenia w Urzędzie Miasta Inowrocławia**”, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:

1	Wyszczególnienie	Cena brutto zł
1.	Demontaż , przeniesienie, ponowne zainstalowanie i uruchomienie dotychczasowego zasilacza (wraz z kosztami wykonania projektu budowlanego)	
2.	Dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie i przeprowadzenie testów funkcjonalnych nowego zasilacza (wraz z kosztami szkolenia pracowników)	
	Razem cena oferty brutto (suma poz. 1 i 2)	

w tym podatek VAT %.

Słownie zł:

.....

(w załączeniu do oferty specyfikacja techniczna oferowanego zasilacza.

3. Oświadczam, że:

- 1) udzielę rękojmi za wady i gwarancji jakości na nowy zasilacz UPS na okres miesięcy (min. 60 m-cy);
- 2) oferuję serwis pogwarancyjny, którego roczny koszt będzie wynosił zł brutto.

- 3) akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy załączonym do opisu przedmiotu zamówienia.

**niepotrzebne skreślić*

....., dn. __ . __ . ____ r.

.....

*podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka / pieczętka*

-projekt umowy-

UMOWA Nr ZZP.272.

zawarta w dniu **2019 r.** w Inowrocławiu, pomiędzy **Miastem Inowrocław** z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, nr statystyczny REGON 092350725, NIP 556-263-84-08,

w imieniu którego występuje:

Piotr Strachanowski – Sekretarz Miasta, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 7 listopada 2016 r. (WOI-I.0052.637.2016), przy kontrasygnacie

Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta,

zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**

a

zwanym dalej **Wykonawcą**,

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest:

1) demontaż dotychczas pracującego w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 zasilacza UPS'a COVER NH30+ oraz przeniesienie go i ponowne zainstalowanie w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35, w tym:

a) wykonanie, przed przystąpieniem do demontażu i przeniesieniem istniejącego zasilacza, projektu budowlanego nowej instalacji i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego zgłoszenie go w jego imieniu do odpowiedniego organu;

b) przygotowanie instalacji elektrycznej wraz z odpowiednim zabezpieczeniem i podłączenie bypassa serwisowego;

c) przegląd zasilacza UPS (wentylatorów wraz z ich czyszczeniem, kondensatorów, wentylacji, połączeń wewnątrz UPS oraz na zewnątrz, akumulatorów, połączeń akumulatorów oraz ich konserwacja lub wymiana, bypassu, przewodów na trasie rozdzielnia główna – bypass – UPS – rozdzielnia odbiorów/ odbiory końcowe);

2) dostawa, instalacja i konfiguracja nowego urządzenia gwarantowanego zasilania w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w tym:

a) uruchomienie urządzenia i przeprowadzenie testów funkcjonalnych;

b) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi urządzenia;

c) zapewnienie przeglądów i części eksploatacyjnych urządzenia w okresie gwarancji;

d) zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 3 lat.

3. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera opis przedmiotu zamówienia.

§ 2.

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, określony w §1, wynosi zł (słownie:). Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT.
2. Warunki płatności wynagrodzenia za przedmiot umowy:
 - 1) wynagrodzenie płatne w terminie do 30 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem odbioru;
 - 2) zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag co do stanu technicznego, wyposażenia, określonych w niniejszej umowie, przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Zamawiającego;
 - 3) zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
 - 4) rachunek bankowy wskazany w pkt.3 jest rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, dla którego został otwarty rachunek VAT a zapłata będzie następowała z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień przyjęcia wykonania przelewu przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego.

§ 3.

Przedmiot umowy zostanie wykonany do 22.07.2019 r.

§ 4.

Wykonawca przekaze Zamawiającemu, w dniu odbioru przedmiotu umowy, pełną dokumentację techniczną dostarczonego urządzenia.

§ 6.

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości urządzenia na okres m-cy.
2. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości biegnie od dnia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie usunięcie wady przedmiotu umowy a obowiązkiem Zamawiającego będzie zawiadomienie Wykonawcy drogą elektroniczną o wadzie w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od jej wykrycia.
4. Wykonawca gwarantuje, że przystąpi do usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od godziny zawiadomienia, a czas usunięcia wady (naprawy) nie przekroczy 8 godzin, licząc od przystąpienia Wykonawcy do usunięcia wady.
5. W przypadku, gdy czas naprawy musi być dłuższy, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od uszkodzonych urządzeń, które zostaną niezwłocznie zwrócone po odbiorze naprawionych urządzeń lub oprogramowania.

§ 7.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca:

- 1) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1, licząc od upływu terminu określonego w § 3;
 - 2) w wysokości 50 zł za każdą godzinę zwłoki w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze przedmiotu umowy, w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji, licząc od upływu terminu określonego w § 6 ust. 4 lub wyznaczonego przez Zamawiającego (§ 6 ust. 5) na usunięcie wady - kara umowna z tytułu zwłoki w usunięciu wady stwierdzonej w okresie gwarancji nie będzie naliczana w przypadku, w którym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 5 niniejszej umowy;
 - 3) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Kary umowne określone w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy za przedmiot umowy.
 3. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie ceny, Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek za opóźnienie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

§ 8.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Wypowiedzenie w wypadkach określonych w Kodeksie cywilnym i odstąpienie od umowy muszą, pod rygorem nieważności, mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się Kodeks cywilny.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
7. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
 - 1) opis przedmiotu zamówienia;
 - 2) oferta Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem danych osobowych (wykonawcy będącego osobą fizyczną) jest Gmina Miasto Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław;
2. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod nr tel. 52-35-55-347 lub adres e-mail: iod@inowroclaw.pl;
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dalej ustawa Pzp;
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Wykonawca posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Wykonawcy nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
8. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w ramach zapisów zawartych w art. 22 RODO.

