

## PROTOKOŁ PRZEGLĄDU nr SZM/1/2021

**Zleceniodawca:** Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego – SPZOZ w Bydgoszczy

**Obiekt:** Budynki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego – SPZOZ w Bydgoszcz

**Zakres prac:** Przegląd i konserwacja instalacji wykrywania pożaru

### Sprawdzono następujące centrale pożarowe:

- Telsap 2100 w portierni -2 szt.
- Polon 4900 w portierni – 1szt.
- Polon 4900 na Oddziale Położniczym – 1szt.
- Polon 4900 na Oddziale Rehabilitacji – 1szt

### Opis wykonywanych czynności:

- Sprawdzono napięcia wewnętrzne w centrali
- Sprawdzono stan akumulatorów oraz prace na zasilaniu awaryjnym
- Przeanalizowano historie zdarzeń w poszukiwaniu ewentualnych uszkodzeń
- Zadymiono wybrane czujki na obiekcie
- Uruchomiono wybrane przyciski pożarowe
- Przetestowano sygnalizatory akustyczne
- Sprawdzono wysterowania pożarowe
- Sprawdzono stan wizualny instalacji
- Sprawdzono stan zabrudzenia poszczególnych elementów

**Instalacja nadaje się do eksploatacji.**

### Uwagi:

- centrale POLON-4900 znajdujące się na oddziale szpitalnym i w pomieszczeniu portierni nie są ze sobą zsięciowane – brak informacji dla pracowników ochrony,



**SERWIS SSP**

ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW

- 
- centrale Polon 4900, które są ze sobą zsielowane (z rehabilitacji oraz z oddziału <sup>(Miejski)</sup> ~~pożarniczego~~), wymagają przerekonfigurowania, pożar na jednej z central powoduje uruchomienie sygnalizatorów na drugiej

*Jarochi*  
**ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW  
SERWIS SSP LEWICKI**  
*Karol Lewicki*  
ul. W. Pola 8/4, 85-218 Bydgoszcz  
NIP: 9532438753 • tel. 694 050 094

.....  
Podpis wykonującego

Specjalista ds. BHP i PPOŻ.  
*mgr Jarosław Kwiatkowski*

.....  
Podpis odbiorcy

---

Zabezpieczenia Obiektów Serwis SSP Lewicki

ul. W. Pola 8/4  
85-218 Bydgoszcz  
NIP: 953-243-87-53

tel. 694 050 094  
tel. 604 376 292  
REGON: 340014303

email: [ssp.lewicki@gmail.com](mailto:ssp.lewicki@gmail.com)  
[www.serwisssp.pl](http://www.serwisssp.pl)