
1:100
1:250
kolano 90°
eN niecz.
c.d. arkusz 2
kabel eN do przełożenia (ujęto w odrębnym opracowaniu)
nadsypka i podsypka piaskowa min. 15cm
kabel eN do przełożenia (ujęto w odrębnym opracowaniu)
1.15
kolano 90°
ks200
kolano 90°
242,45
kolano 90°
ks200
242,50
kolano 90°
kabel eN do przełożenia (ujęto w odrębnym opracowaniu)
w niecz.
1.54
Poziom odniesienia 240,00 m n. p. m.
Rodzaj terenu
chodnik kostka
chodnik kostka
chodnik kostka
ulica kostka
chodnik kostka
chodnik kostka
Rzędna istn. terenu
243,20
245,20
245,10
245,10
245,20
Rzędna osi przewodu
241,70
243,70
243,70
243,70
243,70
Rzędna dna wykopu
241,30
243,30
243,30
243,30
243,30
Zagłębienie do pł. rury
1,25
1,25
1,15
1,15
1,25
Spadki
1,7%
0,0%
1,3%
Średnice, materiał
Rury preiz. 2xDz323,9/500
Rury preiz. 2xDz323,9/500
Rury preiz. 2xDz323,9/500
Oznaczenia
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Odległości [m]
282,9
403,6
408,1
411,8
416,3


dz. nr 10/9
dz. nr 10/12 (teren RÓŻY)
kabel eN do przełożenia (ujęto w odrębnym opracowaniu)
w160 miecz
1.20
proj. ks200
244,30
244,00
proj. kd200
proj. w110
nadsypka i podsypka piaskowa min. 15cm
c.d. arkusz 4
kolano 90°
kolano 90°
chodnik kostka
ulica/parking kostka
246,80
246,80
245,23
244,83
1,32
246,90
246,70
245,34
244,94
1,31
0,2%
Rury preiz. 2xDz323,9/500
Z18
Z19
537,0
587,3

UWAGA:

1. Dokładne położenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych ręcznych.
2. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od uzbrojenia terenu.
3. Prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.
4. Na kablach założyć rury AROT'a o długości 3m i średnicy Ø110 na kablach telekom i eN oraz Ø160 na kablach eS. Końcówki rur zaślepić.
5. W razie konieczności zmienić poziom prowadzenia ciepłociągu z zachowaniem kierunku spadków.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	04.2024	
Wykonał	Jakub Wilk		04.2024	
Sprawdził	Monika Totoś	SLK/IS/4239/12	04.2024	

EKO-WILMAR
sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice

Faza:
PZT

Nr projektu:
SC-01/24

Podziałka:
1:100/1:250

Obiekt:
Przyłączenie do miejskiego systemu
ciepłowniczego kogeneracyjnych silników
gazowych zlokalizowanych na działce
nr 10/12 obręb Przedmieście przy ul.Sowińskiego
w Gliwicach. ETAP 3.

obręb Nowe Miasto: dz. nr: 9/5, 9/6 i 2/1
obręb Przedmieście: dz. nr: 10/12, 10/9 i 725

Tytuł rysunku:
Profil - ark. 3

Inwestor
PEC Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Królewskiej Tamy 135

Nr rysunku
SC-01/24/05

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.