



Faza:		Opis:		 EKO-WILMAR s.p. z o.o. ul. Gagarina 3/15 44-100 Gliwice
PZT	Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego kogeneracyjnych stacji gazowych zlokalizowanych na działce nr 10/12 objętych Przedmiotem przy ul. Sowietzkiego w Gliwicach, ETAP 3.			
Wykonawca:	SC-01/24			
Podział:	1:300/1:100			
Tytuł rysunku:			Ny rysunku	
Zgodnie z wytycznymi: 791, 01,				

Podana liczba metrów kompensacyjnych powinna zostać zainstalowana na rurze zasilającej i powrotnej. Mały kompensacyjny należy zainstalować po obu stronach rury, po "wewnętrznej" stronie tylko 1 warstwa.



Poduszki kompensacyjne, 1 warstwa
Poduszki kompensacyjne, 2 warstwy

Legenda

