

Łódź, dnia 08.01.2021 r.

FZ-2380/65/20/SS

**WYKONAWCY,  
KTÓRZY POBRALI SIWZ**

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego budowę nowej siedziby Posterunku Policji w Andrespolu przy ul. Brzezińskiej 6

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) odpowiada na pytania Wykonawcy:

**PYTANIE 1**

1. Jaki przekrój ma zbrojenie poziome ścian fundamentowych żelbetowych gr. 20 cm - brak oznaczenia na rysunku?
2. Z jakiego elementu mają być wypuszczone startery ścian żelbetowych gr. 12 cm - brak oznaczenia na rysunku?
3.
  - 1) Proszę o podanie parametrów technicznych papy przeznaczonej do wykonania izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i posadzek.
  - 2) Jakie długości wywinięcia na ścianę fundamentową oraz bok ławy fundamentowej należy przyjąć do wyceny w ramach wykonania izolacji przeciwwilgociowej fundamentów z papy?
  - 3) Czy w pomieszczeniach sanitarnych zamiast papy można użyć folii w płynie?

**ODPOWIEDZI 1**

AD. 1 Zamawiający informuje, że zbrojenie poziome ścian fundamentowych z prętów #8 w rozstawie co 20 cm.

AD.2. Zamawiający informuje, że zbrojenie startowe ścian monolitycznych gr. 12 cm wykotwić ze ścian fundamentowych.

AD.3. Zamawiający przedstawia poniżej:

- 1) Parametry papy:

- przeznaczenie	- do fundamentów
- osnowa	- włóknina poliestrowa
- gramatura [g/m <sup>2</sup> ]	- 250 g
- wodoszczelność kPa	- wodoszczelna przy ciśnieniu 200
- reakcja na ogień	- NPD
- całkowita grubość [mm]	- 4,0 (-0 / + 0,4)
- średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej:	
- pod osnową / suma nad i pod osnową [mm]	- 2,3 – 2,5 / 2,6
- giętkość w niskiej temperaturze [°C]	- ≤ 12/ □□30 mmm
- wydłużenie wzdłuż, w poprzek (elastyczność)	- 50 / 50
- średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek {N/5cm}	- 1000/800
- 2) Zamawiają informuje, że do wyceny w ramach izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i posadzek z papy, należy uwzględnić następujące długości wywinięcia na ścianę fundamentową oraz bok ławy fundamentowej **zgodnie z załącznikiem nr 2/2**, w tym:

**Kolor czerwony (zaznaczono papę):**

- na ścianie – 25 cm
- na ławie – 20 cm

- 3) Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach sanitarnych nie można zamiast papy użyć folii w płynie. Izolację należy wykonać zgodnie z opisem 1) x papa + folia PE 20. Folię w płynie można zastosować dodatkowo na wylewce betonowej bezpośrednio pod płytkami.

**W załączeniu do odpowiedzi Załącznik nr 2/2.**

## **PYTANIE 2**

Czy w związku z brakiem podpisu kwalifikowanego, istnieje możliwość złożenia oferty w wersji papierowej?

## **ODPOWIEDZI 2**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt. 10.5. SIWZ Wykonawca może złożyć ofertę w wersji papierowej.

Zapis pkt. 10.5 SIWZ brzmi: *W przypadku braku możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej, zgodnie z opisem w pkt. 14 SIWZ.*

Pkt. 10.6. SIWZ - *Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i tylko w jednej formie tj. albo papierową (w oryginale z własnoręcznym podpisem) albo w postaci elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Złożenie dwóch ofert jest niedopuszczalne, w takim przypadku obie oferty zostaną odrzucone.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na dużą ilość zapytań do treści SIWZ odpowiedzi zostaną udzielone niezwłocznie po opracowaniu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający zmienia zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert ( pkt. 14.2., 14.5., 14.6. i 14.15. SIWZ) i przesuwają:

**- termin składania ofert na 18.01.2021 r. do godz. 10:00, termin otwarcia ofert na 18.01.2021 r. na godz. 10:30**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

I Zastępca  
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

/-/ insp. Tomasz Olczyk