



BURMISTRZ DĘBNA

74-400 DĘBNO, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
Sekretariat: tel. (0-95) 760 30 50
tel./fax (0-95) 760 20 30

Dębno, dnia 29.09.2022 r.

Znak RI.701.02.01.13.2022.BR

MODYFIKACJA SWZ – nr 3

Niniejszym pismem dokonuje się zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nr ref. RI/02.01/1/2022 pn.: „**Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Dębno – 400 m – certyfikowany**”.

1. Zmiana spowodowana jest wznowieniem postępowania po wyroku KIO 2132/22 z dnia 05.09.2022 r. oraz koniecznością zmiany opisu przedmiotu zamówienia, po wyroku KIO: 1912/22 z dn. 27.07.2022 r. znajdującego się w dokumentacji projektowej – Geometria areny w pkt. 6.2 Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej typu „sandwich” – dla CZEŚCI I – **Wykonanie Areny lekkoatletycznej.**
- 1.1. Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia dla CZEŚCI I w zakresie opisu przedmiotu zamówienia znajdującej się w Dokumentacji projektowej – Geometria areny w pkt. 6.2 dopuszczając rozszerzenie następujących parametrów:
 - wytrzymałość na rozciąganie rozszerza z przedziału 0,65 – 0,68 MPa do przedziału: 0,65 - 0,99 MPa,
 - wydłużenie przy rozciąganiu rozszerza z przedziału 42% - 45% do przedziału: 42 - 64%,
 - współczynnik tarcia TRRL rozszerza z przedziału 50 – 52 do przedziału: 50 – 60.Jednocześnie, Zamawiający informuje, że posiada uzgodnioną przez PZLA dokumentację tylko dla pierwotnego, zwężonego przedziału parametrów. Jeżeli na etapie realizacji inwestycji, rozszerzone w/w parametry nawierzchni bieżni będą wymagały ponownie aneksowania dokumentacji projektowej i jej ponownego uzgodnienia z PZLA, Wykonawca realizujący nawierzchnie o rozszerzonych parametrach będzie zobowiązany tego dokonać na własny koszt.
- 1.2. Zamawiający potwierdza dla CZEŚCI I brak wymogu złożenia wraz z ofertą Certyfikatu WA Class 1 dla obiektu oraz innych dokumentów dotyczących nawierzchni bieżni, o których mowa w dokumentacji projektowej – Aneks nr 1 - GEOMETRIA ARENY na stronie 8 i 9 (nie były one wymienione w WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPISIE SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA – o których mowa w pkt. 5 SWZ). Jednocześnie, wraz ze złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że dysponuje wszystkimi dokumentami z wyłączeniem obowiązku posiadania Certyfikatu WA Class 1. Niniejsze oświadczenie pokrywa się z oświadczeniem wg. Załącznika nr 2a do SWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego wszystkich części, jednej lub kilku, jeżeli:
- a) cena najkorzystniejszej oferty lub suma najkorzystniejszych ofert poszczególnych części zamówienia przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
 - c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ.

Zadanie jest realizowane w oparciu o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021”.

BURMISTRZ DĘBNA