

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

**Montaż platformy przyschodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych na schodach wejściowych wewnętrznych w budynku Katedry Anatomii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy Alei Warszawskiej 30 w Olsztynie**

1. Zakres zamówienia obejmuje:

- a) dostawę i montaż platformy przyschodowej o torze prostoliniowym dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- b) wszystkie towarzyszące prace budowlane i wykończeniowe, umożliwiające dokonanie odbioru i dopuszczenie do użytkowania urządzenia dźwigowego,
- c) doprowadzenie zasilania natynkowo w plastikowych korytkach (ok. 20m) i podłączenie urządzenia do instalacji elektrycznej,
- d) dostarczenie protokołu pomiarów elektrycznych,
- e) przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej,
- f) pomoc w zgłoszeniu i uczestnictwo przy odbiorze urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego.
- g) uzyskanie odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczającego urządzenie do eksploatacji.

2. Minimalne wymagania techniczne:

- a) Platforma o napędzie elektrycznym, zasilanie platformy lub ładowarki - 230 V, baterie 12V.
- b) rodzaj toru: prostoliniowy,
- c) sposób montażu: tor jazdy mocowany do ściany nośnej,
- d) wymiary podestu: wymiary platformy muszą spełniać wymagania przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych i umożliwiać otwieranie drzwiczek skrzynki hydrantowej,
- e) udźwig: min. 225 kg,
- f) liczba przystanków: dwa: dolny i górny.
- g) klapy najazdowe: tylna i boczna.
- h) sterowanie: przyciskowe na kablu spiralnym połączonym z platformą, jako opcja JOYSTICK lub PRZYCISKI
- i) Składanie/rozkładanie: manualne,
- j) kasety przywołania: 2szt. radiowe,
- k) **zabezpieczenia**: aktywna podłoga – system przeciwnieceniuowy, antypoślizgowy podest, bariery i rampy zabezpieczające przed zjechaniem z podestu, blokada kluczykowa na platformie i kasetach przywoławczych, przycisk awaryjny STOP na platformie oraz sygnał dźwiękowy ALARM, poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd,
- l) szerokość platformy po złożeniu max 400 mm wraz z szyną montowaną do ściany,
- m) kolor urządzenia standard.

