Projektowany zlewozmywak podłączyć do istniejącego podejścia wodno-kanalizacyjnego.

W przypadku brak możliwości podłączenia, należy się podłączyć do instalacji w pomieszczeniu obok.

Projektowany zlewozmywak podłączyć do istniejącego podejścia wodno-kanalizacyjnego.

Projektowaną umuwalkę podłączyć do istniejącego podejścia wodno-kanalizacyjnego.

ZAKRES OPRACOWANIA

ROZDZ. ELEKTR.

≥55 dB

STANOWISKO INHALACJI BLAT 90x60cm

STANOWISKO BADANIA LCI BLAT 90x60cm

MIEJSCE DO DEZYNFEKCJI BLAT 194x60cm

GRZEJNIK

Zab1 Zab2 Zab3 Zab4

H=295

2 +20 °C
Φwym: 670 W

2 +20 °C
Φwym: 952 W

2 +20 °C
Φwym: 1003 W

20 PLAN HIG/600 520 mm

ŻALUZJE STEROWANE ELEKTR.

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE Z DOPROWADZONYM ZASILANIEM; STEROWANIE W POM. POKOJU PRZYGOTOWAŃ DO BADAŃ

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE Z DOPROWADZONYM ZASILANIEM; STEROWANIE W POM. PRACOWNI SPIROMETRII

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE Z DOPROWADZONYM ZASILANIEM; STEROWANIE W POM. PRACOWNI SPIROMETRII

POKÓJ PRZYGOTOWAŃ DO BADAŃ	PRACOWNIA SPIROMETRII	PRACOWNIA SPIROMETRII
1077	1078	1079
A: 11,19 m2	A: 16,93 m2	A: 16,73 m2
wykładzina PCV	wykładzina PCV	wykładzina PCV

LEGENDA

instalacja c.o. (powrót)

instalacja c.o. (zasilanie)

20 PLAN HIG/600 520 mm

Grzejnik PLAN HIGIENICZNY
22PK– 105mm (grubość)
600– 600mm (wysokość)
1120– 1120mm (długość)

symbol pomieszczenia — temperatura projektowa

0.01 +20 °C
Φwym: 2681 W

zapotrzebowanie na ciepło

Uwaga!
Grzejniki montować minimum 10cm nad posadzką
Regulacja nastawy– powykonaniu i rozruchu instalacji– wynikowo
Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne z zabezpieczeniem przeciwkradzieży (wyk.metalowe).

Wymiana grzejników.
Nowe grzejniki należy podłączyć do istniejącego pionu.
Podejścia od pionów do grzejnika należy wkuć w ścianę.
Grzejniki wyposażyć w zawór termostatyczny z zabezpieczeniem antykradzieżowym (metalowe).
Przed montażem należy zweryfikować miejsce włączenia grzejnika.

SCHEMAT:





INWESTOR:
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznań

ADRES:
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRACOWNI CYTOSTATYKI I GABINETU ORDYNATORA I SEKRETARIATU ONKOLOGII NA PRACOWNIE SPIROMETRII W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. J. Kuczerowicz- Cichowska	Uprawnienia budowlane w specjalności sieci i instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WKP/0139/POOS/09	

OPRACOWANIE:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA
Os. Wł. Łokietka 14c/6
62-200 Gniezno

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
SANITARNA	PROJEKT WYKONAWCZY	06.04.2023	

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT POMIESZCZEŃ.
Instalacje grzewcze i wodno-kanalizacyne.

NR RYSUNKU:

IS01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"