Odciąg 1
wentylator kanałowy ø100
Vw=80m3/h
zasilanie:0,1kW;230V
Klapa zwrotna

Odciąg 2
wentylator kanałowy ø100
Vw=80m3/h
zasilanie:0,1kW;230V
Klapa zwrotna

Odciąg 3
wentylator kanałowy ø125 chemoodporny
Vw=150m3/h
zasilanie:0,1kW;230V
Klapa zwrotna

ZAKRES OPRACOWANIA

Istn.wentylacja grawitacyjna
Wymiana kratki.

Istn.wentylacja grawitacyjna
Wymiana kratki, kratkę zamontować poniżej kanału ø200.

Istn.wentylacja grawitacyjna
Wymiana kratki, kratkę zamontować poniżej kanału ø200.

Istn.kanał wywiewny ø200, wyprowadzony na dach.
Kanał przed przystąpieniem do prac należy wyczyścić i przeprowadzić dezynfekcję.

Kanał wentylacyjny ø200,chemoodporny
Prowadzić pod stropem

ROZDZ. ELEKTR.
GRZEJNIK
STANOWISKO INHALACJI BLAT 90x60cm
STANOWISKO BADANIA LCI BLAT 90x60cm
MIEJSCE DO DEZYNFEKCJI BLAT 194x60cm
Zab3
Zab4
Zab2
≥55 dB
ø200

Jednostka ścienna SPLIT
Qch=1,5kW
790x255x200mm

Jednostka ścienna SPLIT
Qch=2,0kW
790x255x200mm

Istniejący klimatyzator
Montaż nad drzwiami

Skropliny ø20 włączyć do instalacji skroplin istn.jednostki

Skropliny ø20 włączyć do kanalizacji przez syfon min.20cm

Vn=70m3/h
2wym/h

Vn=100m3/h
2wym/h

Vn=100m3/h
2wym/h

OBUDOWA GK

GRZEJNIK

ŻALUZJE STEROWANE ELEKTR.

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE Z DOPROWADZONYM ZASILANIEM; STEROWANIE W POM. POKOJU PRZYGOTOWAN DO BADAŃ

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE Z DOPROWADZONYM ZASILANIEM; STEROWANIE W POM. PRACOWNI SPIROMETRII

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE Z DOPROWADZONYM ZASILANIEM; STEROWANIE W POM. PRACOWNI SPIROMETRII

POKÓJ PRZYGOTOWAN DO BADAŃ
1077
A: 11,19 m2
wykładzina PCV

PRACOWNIA SPIROMETRII
1078
A: 16,93 m2
wykładzina PCV

PRACOWNIA SPIROMETRII
1079
A: 16,73 m2
wykładzina PCV

Nawietrzaki okienne
Vn=70m3/h

Nawietrzaki okienne
Vn=100m3/h

Nawietrzaki okienne
Vn=100m3/h

Jednostka zwwnętrzna SPLIT
660x483x240mm
m=25kg
zasilanie:1,0kW 230V

Dokładną lokalizację na dachu ustalić na etapie realizacji z Iwnestorem.

Jednostka zwwnętrzna SPLIT
660x483x240mm
m=25kg
zasilanie:1,0kW 230V

Dokładną lokalizację na dachu ustalić na etapie realizacji z Iwnestorem.

11x15x30

LEGENDA

- instalacja freonowa
- skropliny
- instalacja wywiewna

Wentylatory w wykonaniu SILENT.
Praca wentylatorów uruchamiana przy stanowisku ON/OFF.
Jednostki zewnętrzne posadowione na BIGFOOTach systemowych.

SCHEMAT:

INWESTOR:
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznań

ADRES:
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRACOWNI CYTOSTATYKI I GABINETU ORDYNATORA I SEKRETARIATU ONKOLOGII NA PRACOWNIE SPIROMETRII W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. J. Kucznerowicz- Cichowska	Uprawnienia budowlane w specjalności sieci i instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WKP/0139/POOS/09	

OPRACOWANIE:

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
SANITARNA	PROJEKT WYKONAWCZY	06.04.2023	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA
Os. Wł. Łokietka 14c/6
62-200 Gniezno

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT POMIESZCZEŃ.
Instalacje wentylacji i chłodzenia.

NR RYSUNKU:
IS02

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"