

Opis techniczny instalacji elektrycznych

W pomieszczeniach gabinetu chirurgicznego i gipsowni przewiduje się wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe typu SL1.2 ze źródłami światła LED. Średnie natężenie oświetlenia – 500lx.

Projektowane oprawy należy zasilić z istniejącego obwodu oświetleniowego przewodami YDYp3x1,5.

Projektowane gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia zasilić z istniejącego obwodu gniazd. Istniejące gniazda na miejscu projektowanych pozostawić.

Gniazda komputerowe zasilić osobnym przewodem YDYp3x2,5 zabezpieczonym na tablicy TP1 wyłącznikiem przeciwporażeniowonadprądowym P312B 16 30 A Tx.

Jednostkę zewnętrzną klimatyzatora zasilić przewodem YDYp 3x2,5 z tablicy TP1 zabezpieczonym na niej wyłącznikiem nadprądowym C10.