

Legenda:

- gniazdo wtykowe podwójne(dwa gniazda pojedyncze we wspólnej ramce)
- K — gniazdo komputerowe wtykowe potrójne(trzy gniazda pojedyncze we wspólnej ramce)

Uwaga:
1.Gniazda ogólnego przeznaczenia zasilić z istniejącego obwodu przewodem YDYp 3x2,5
2.Gniazda komputerowe zasilić z tablicy TP1 przewodem YDYp 3x2,5 zabezpieczonym wyłącznikiem P312B-16-30-A TX
3.Na początku obwodu gniazd komputerowych zamontować ochronnik typu 3
4.Klimatyzator zasilić przewodemYDYp 3x2,5 z tablicy TP1 zabezpieczony wyłącznikiem C10

Kategoria zagrożenia ludzi: **ZLIII**						
Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i odbudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"C"	R 60	R 15	REI 60	REI 30	EI 15	RE 15

SCHEMAT:



INWESTOR:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

ADRES:
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remont pomieszczenia Budynku Poradni na poziome 0 przeznaczonego na cele Poradni Chirurgicznej

PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. W. MASELKOWSKI	Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych upr. nr: 293/77/PW			**PS ARCHITEKTURA** PATRYK SOBOTA Os. Wł. Łokietka 14c/6 62-200 Gniezno
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE	PROJEKT WYKONAWCZY	CZERWIEC 2023		
TYTUŁ RYSUNKU: PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH - GABINET CHIRURGICZNY				NR RYSUNKU: E-02

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.