

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Wolin, dnia 29.10.2021 r.

ZAWIADOMIENIE Nr 12

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania :

<https://platformazakupowa.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Utworzenie przystani morskiej w Wolinie

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00180071/01 z dnia 14.09.2021 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 1:

Dotyczy rur preizolowanych wyjścia z budynku:

Zgodnie z zawiadomieniem nr 7 odp. 2 - mamy zastosować rury preizolowane 40+40/125 i cwu 63/32/160, natomiast w zawiadomieniu nr 8 dołącza się rysunki PW/SCo/3a, PW/SCo/3b, gdzie wyjście jest rurą 2x32/110 – co i 63+26/200mm cwu - prosimy o wyjaśnienie - co obowiązuje?

Odpowiedź

Obowiązuje 40+40/125 i cwu 63/32/160

W załączeniu rysunki: 3a co administracyjny.pdf oraz 3b co sanitariaty.pdf

Pytanie 2:

Proszę o podanie typu następujących wymienników ciepła:

- 1) w maszynowni pompy ciepła - wymiennik c.w.u. 80 kW,
- 2) w maszynowni pompy ciepła - wymiennik glikolowy 35 kW,
- 3) w budynku sanitariatów - wymiennik glikolowy 15 kW,

lub podanie dokładnych parametrów niezbędnych do doboru tych wymienników tj.:

- Czynniki / media stron gorącej i zimnej.
- Przepływy.
- Temperatura wyjściowa i wejściowa.
- Dopuszczalny spadek ciśnienia na wymienniku [kPa].
- Ciśnienie robocze [MPa].

Odpowiedź:

Typ wymiennika: Wymienniki płytowe

w maszynowni pompy ciepła - wymiennik c.w.u. 80 kW - temp 55/45st C i 50/40 st C

w maszynowni pompy ciepła - wymiennik glikolowy 35 kW - temp 55/45st C i 50/40 st C

w budynku sanitariatów - wymiennik glikolowy 15 kW - temp 55/45st C i 50/40 st C

Czynniki / media stron gorącej i zimnej:

- woda strona pierwotna 60/40°C
- strona wtórna - glikol - 50/30°C

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Przepływy:

Dla wymiennika Q=35kW-przepływ 2,5m³/h po stronie glikolowej i wodnej

Dla wymiennika Q=15kW-przepływ 2,0m³/h po stronie glikolowej i wodnej

Dla wymiennika Q=80kW-przepływ 4,5m³/h po stronie wodnej

Temperatura wyjściowa i wejściowa.

temp 55/45st C i 50/40 st C

Dopuszczalny spadek ciśnienia na wymienniku [kPa] - 10kPa

Ciśnienie robocze [MPa] - 0,5Mpa

Pytanie 3:

Dotyczy opisu 4.2.3:

- Proszę o rzut z góry i przekrój na urządzenia do odbioru ścieków z jednostek pływających, wraz z opisem gabarytów zbiorników i odprowadzenia do zewn. sieci kanalizacyjnej z obu zbiorników (podobnie jak w przypadku rysunku dot. kolumny serwisowej).

Odpowiedź

W załączeniu rysunki: Zbiornik na ścieki.pdf oraz Zbiornik na ścieki zaolejone.pdf

Pytanie 4:

Dotyczy przepompowni ścieków: czy przed przepompownią nie powinna być na rurociągu tłocznym zasuwa Dn 80?

Odpowiedź

Zasuwa na rurociągu tłocznym kanalizacji sanitarnej znajduje się nie przed przepompownią, tylko w przepompowni wraz z zaworem zwrotnym.

Zamawiający postanawia, zgodnie z art. 271 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) dokonać zmiany treści SWZ i ogłoszenia:

1. W rozdziale X pkt. 2 otrzymuje brzmienie :

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. **do dnia 21.12.2021 r.**

2. W rozdziale XII pkt. 1 i 2 oraz pkt. 7 otrzymują brzmienie :

1. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 22.11.2021 r. do godz. 11:00.**
Sposób składania ofert: za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem : <https://platformazakupowa.pl>, wg zasad określonych w rozdziale II niniejszej SWZ.
2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 22.11.2021 r. o godz. 11:30** poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych Platformy Zakupowej pod adresem : <https://platformazakupowa.pl>
7. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **21.12.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Jarosław Paweł Tarnowski