



- UWAGI:
- UKŁAD PRACY INSTALACJI TN-S.
 - OCHRONA OD PORAŻEN PRĄDEM ELEKTRYCZNYM - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
 - OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA SPD TYP 1+2.
 - SZAFKA STOJĄCA, W I KLASIE OCHRONNOŚCI.
 - 30% REZERWY MIEJSCA.
 - APARATURA Ics 6 kA.
 - ZASILANIE GÓRĄ, ODPLYWY GÓRĄ.
 - WYJŚCIA KABLOWE PRZEZ ZACISKI DO PRZEKROJU 16 MM².
 - STOPIEŃ OCHRONY MINIMUM IP40.