

OZNACZENIA

- A — Oprawa LED(SMD) naścienna 300x300, 24W, K=4000, 2500lm, IP40,
- Oprawa zewnętrzna regulowana, wymienne źródło LED, ~20W,2500lm.K=4000, min.IP54
- Łącznik 1-bieg. zmienny 16A, IP20
- Łącznik 1-bieg. krzyżowy 16A, IP20
- CR — Czujka ruchu i obecności z trzema sensorami , IP20, np. ORNO-360-OR-CR-235 natynkowy
- CR+CZ — Czujka ruchu i zmierzchu z trzema sensorami , zasięg detekcji 12-20m, IP65 np. ORNO-360 natynkowy
- EW1 — Oprawa ewakuacyjno-awaryjna, nascienna 2h ; 7W, M,AT/WA , IP41certyfikat CNOBP
- EW2 — Oprawa ewakuacyjno-awaryjna p.t ,2h ; "na ciemno" 8W + piktogram, M,AT/WA, IP42 ,certyf. CNBOP
- AW1 — Oprawa ewakuacyjno-awaryjna n.t. , 2h, M, AT ; "na ciemno" ~7W, z grzałką IP65 ,certyf. CNBOP
- G1 — Gniazdo siłowe 5 bieg.16A,+2x10/16A, IP44 w obudowie o IP65 (np. Uni-1, 400x300x166mm)
- G2 — Gniazdo 3-bieg.2x10/16A, IP44 w obudowie IP65 (np. Uni-1, 400x300x166mm)
- R2/17 — Gniazdo wtyczkowe 3-bieg.10/16A, IP44, obw.nr R2/17
- P1 — Puszka 5 -zacisków, hermetyczna -IP54, podtynkowa
- P2 — Puszka 3-zaciski, hermetyczna IP54, podtynkowa
- R2 — Modernizowana tablica wnękowa R2-0,4kV , IP40
- KL1, KL3 Jednostka wewnętrzna grzewczo- chłodząca systemu MultiSplit typu ściennego Pel=0,15kW; 230V, wym. 790x275x200
- KL2 - Jednostka wewnętrzna grzewczo- chłodząca systemu MultiSplit typu kasete Pel=0,15kW; 230V, wym. 666x240x596
- R1,R2,R3 - Sterownik klimatyzatorów grzewczo-chłodzących KL1, KL2,KL3 np. GZWRC3-1

PRZEKRÓJ A-A



UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
ZGODNIE Z PN-IEC 60364

Sieć TN-C
Instalacja elektryczna TN-S
połączenia wyrównawcze YLg 6mm2
wyłącznik różnicowoprądowy FI

BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-OLEJNIK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Rzut przyziemia

Autor instalacji elektrycznych:	mgr inż. Bernard Lechowicz upr. nr 132/93/OP	Podpis:
Sprawdzający instalacje elektryczne:	inż. Bożena Lechowicz upr. nr 175/93/OP	Podpis:
Obiekt:	Budowa budynku łącznika łączącego Publiczną Szkołę Podstawową z halą sportowo-widowiskową. Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej i hali sportowo - widowiskowej.	Stadium: Instalacje elektryczne:
Adres:	46-310 Gorzów Śląski, dz. nr 764/1, 764/2	Data: 28.12.2022 / Skala: 1:100
Inwestor:	Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski	Numer rysunku: E-1