

RI.272.3.1.2023.DA

Wykonawcy postępowania

Wyjaśnienia do SWZ (2)

Dot. postępowania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515 – Szropy”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania od Wykonawcy nr 4:

Pytanie 1:

Zgodnie z planami sytuacyjno-wysokościowymi nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej szarej grubości 8 cm, natomiast zgodnie z przekrojami normalnymi z kostki grubości 6 cm. Proszę o określenie grubości kostki na chodniki.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm. Natomiast z kostki betonowej o grubości 8 cm należy wykonać nawierzchnię zatoki autobusowej oraz wyznaczonych zjazdów.

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Starosta Powiatu Sztumskiego
Leszek Sarnowski
Kierownik Zamawiającego