

	czujka ruchu PIR
	syrena zewnętrzna akustyczno-optyczna
	sygnalizator akustyczno-optyczny-wewnętrzny
**	wskaźnik akustyczno-optyczny
	manipulator do zazbrajania stref, np. INT-KLCDL-GR
SSWIN	centrala systemu SSWIN
	Centrala SSP z osprzętem
	FPE-8000-FMR Panel obsługowy centrali - wyniesiony
	FAP-425-DO-R + MS 400 B - czujka dymu optyczna rozproszeniowa z gniazdem, multisensorowa (opt,opt)
	FAP-425-DOT-R + MS 400 B - czujka optyczno-termiczna z gniazdem
	FAP-425-DOTC-R + MS 400 B - czujka optyczno-termiczno-chemiczna z gniazdem
	FAA-420-RI-ROW Wskaźnik zadziałania czujki
	FAS-420-TP1 - zasysająca czujka dymu
	FMC-210-DM-H-R - ręczny ostrzegacz pożarowy IP-54
R8	FLM-420-RLV8-S - Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych
Z	Zasilacz SSP (typ wg bilansu energetycznego)
	FNM-420U-A-WH Sygnalizator akustyczny wewnętrzny, pętlowy, biały
AP	Punkt dostępowy 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac, 1x 10/100/1000Mbps Ethernet Port, PoE 802.3af/at, UniFi AP, 2.4GHz - 20dBm, 5GHz - 20dBm, do 600Mb/s - 802.11ax (2.4GHz) do 2400Mb/s - 802.11ax (5Ghz)
	Kamera IP PoE 4 Mpx, Onvif, (2.8mm), IR 50m, 10/100/1000
	Kamera IP obrotowa 4 MPIX, 4.8-120 MM, ZOOM OPTYCZNY X25, IR DO 100M, POE
	Kontroler PR621
ZB	Zasilacz buforowy kontroli dostępu
PD	Szafa teleinformatyczna
Z	Zasilacz SSP klapy ppoż (typ wg bilansu energetycznego)

"AS-ELEKTRO" PWWNiBE
"AS-ELEKTRO" Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz
ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno
tel. 604 315 733, email:adamsakowicz@o2.pl

Inwestor	**Gmina Września** ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	Data kwiecień 2022	
		Faza PTW	
Nazwa inwestycji	Projekt systemu nagłośnienia, kontroli dostępu, monitoringu oraz systemu parkingowego Krytej Pływalni przy ul.Koszarowej 8 we Wrześni	Branża elektryczna	
Obiekt	Kryta Pływalnia ul. Koszarowa 8, 62-300 Września	Skala 1:100	
Treść rysunku	Rozmieszczenie urządzeń i instalacji - parter	Numer rysunku E-2	
Projektował	Imię i nazwisko **mgr inż. A. Sakowicz** upr. bud. WKP/0190/PWOE/09	Podpis	