



W-1.43.2.163.2023...<sup>1</sup>...AW  
Dot. 173/23

Warszawa, dnia 05.07.2023 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 0+481 w miejscowości Walendów, gmina Nadarzyn do km 3+350 w miejscowości Sękocin Stary, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie – nr postępowania 173/23**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

#### Pytanie 1

W przedmiarze robót w poz. 10 d.3 jest zapis geosiatka z włókien szklanych S&P – Glasphalt G lub równoważny produkt, natomiast w SST dla geosiatki na stronie 155 jest załącznik dotyczący doboru geosiatki według którego można już zastosować geosiatkę o wytrzymałości 50/50 kN/m. Geosiatka Glasphalt G jest to geosiatka z włókien szklanych o wytrzymałości 120/120 kN/m proszę o potwierdzenie, że można zastosować równoważny produkt, czyli geosiatkę z włókien szklanych o wytrzymałości 120/120 kN/m oraz wydłużeniu poniżej 3% np. GLASSTAR 120/120 ?

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie geosiatki z włókien szklanych o wytrzymałości 120/120 kN/m oraz wydłużeniu poniżej 3%.

**Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.**

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
*Grzegorz Orlowski*

05 LIP. 2023