



Goleniów, dnia 23 lutego 2023 roku

Numer sprawy: GWiK.ZP.ZO.DN.04.2023r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: zapytania ofertowego na: „**Remont istniejących przepompowni ścieków**”.

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedzią:

**Pytanie nr 1**

W związku z wprowadzeniem w przedmiotowym postępowaniu kilku kryteriów oceny ofert prosimy o wskazanie wzoru zgodnie, z którym kryteria te będą mierzone.

**Odpowiedź nr 1**

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
  - nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

2. Kryterium:

- **Cena – 55%=55pkt**

Przez kryterium „Cena” Zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena” będzie liczona na podstawie następującego wzoru:

$$C = (C_n / C_o) \times 55$$

Gdzie:

C<sub>n</sub>- najniższa zaproponowana cena brutto spośród ofert podlegających ocenie.

C<sub>o</sub>- Cena brutto zaproponowana w badanej ofercie.

C- liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena”.

- **Gwarancja (udzielona gwarancja przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia – należy wybrać jedną z opcji poniżej):**

- 72 miesiące – 45%=45pkt,
- 60 miesięcy – 30%=30pkt,
- 48 miesięcy – 20%=20pkt,
- 36 miesięcy – 10%=10pkt,
- poniżej 36 miesięcy -0%=0pkt.

**C<sub>k</sub> (Cena końcowa) = {C (liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena”) + punkty za udzieloną gwarancją}.**

**Pytanie nr 2**

W OPZ pkt. 1.1.1 Minimalny zakres prac do wykonania w ramach zamówienia Zamawiający wskazał iż zamówienie obejmuje „- wymianę całego wyposażenia przepompowni ścieków wraz z odcinkami wymienianych rurociągów do komory zasuw”. Czy w zakresie zamówienia należy wymienić również pompy i/lub szafy sterujące?

**Odpowiedź nr 2**

Zakres zadania nie przewiduje wymiany pomp i szaf sterowniczych.

Treść niniejszego wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom.

**PREZES ZARZĄDU**  
*mgr inż. Janusz Dawidziak*