

Zakres prac przewidzianych do realizacji przez Wykonawcę w budynku technicznym obsługującym sieci zlokalizowanym w miejscowości Koźle, działka geodezyjna 364/1

I. Wymiany wyposażenia stacji uzdatniania wody:

1. Filtry ze złożem do uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 10 m³/godz. – 3 szt.
2. Aerator do napowietrzania wody o wydajności 20 m³/godz. – 1 szt.

II. Przebudowy budynku wraz z ociepleniem:

1. Wykonanie wydzielonego pomieszczenie do dezynfekcji wody – zabudowa lekka – pomieszczenie o wymiarach nie mniejszych niż 14 m² i wysokości 2,50 m wraz z drzwiami.
2. Pokrycie 100 m² dachu styropapą (styropian EPS powlekany termozgrzewalną papą podkładową), o grubości nie mniejszej niż 10 cm.