

**Zamawiający:**

Lądek, dnia 27 czerwca 2022 r.

**Gmina Lądek**

**Do wszystkich Wykonawców**

**Nr referencyjny postępowania:**

**ZP.271.7.2022**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawców.

Pytania:

1. Zamawiający wymaga, aby oprawy były regulowane w zakresie  $-10^{\circ}$  do  $+90^{\circ}$ , zapis ten nie znajduje swojego uzasadnienia w projekcie fotometrycznym zgodnie z którym wychylenie opraw wynosi  $0^{\circ}$ . Zatem nawiązując do powyższego prosimy o informację, czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie opraw o zakresie regulacji od  $-15^{\circ}$  do  $+15^{\circ}$  i zastosowanie takich brył fotometrycznych/rozsytów, które spełniać będą wszystkie parametry ilościowe i jakościowe zdefiniowane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Wymagając zakresu regulacji od  $-10$  do  $+90$ st. zakładano, aby oprawa miała uniwersalny zaczepek montażowy, a więc możliwość montażu zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Zdarza się bowiem, że oprawy są przenoszone w inne miejsce i tam wymagany jest montaż bezpośredni. Zamawiający wymaga więc zakresu regulacji od  $-10$  do  $+90$ st.

2) Prosimy o uzasadnienie czym kierował się zamawiający wymagając oprawy wyposażonej w złącze NEMA/ZHAGA, oprawa przedstawiona w załączonych kartach katalogowych nie zawiera wspomnianej funkcjonalności.

**Odpowiedź:** Wyposażenie opraw w gniazda NEMA/ZHAGA umożliwi w przyszłości Zamawiającemu łatwy montaż systemu sterowania oświetleniem bez konieczności ingerencji w sieć zasilającą czy też konieczność montażu sterowników na słupie. Zamawiający wymaga więc wyposażenia opraw w gniazda NEMA/ZHAGA.