



**UNIWERSYTET
ŁÓDZKI**

Dział Inwestycji
i Remontów

ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „**Budowa Amfiteatru Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173 w Łodzi.**” (Nr sprawy: 30/DIR/UŁ/2019)

Korespondencja: Zapytania z dnia 10.12.2019r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poniżej odpowiedzi na przesłane zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania:

PYTANIE 1:

Proszę o informację / zaznaczenie na rysunku „UKSZTAŁTOWANIE TERENU” gdzie mają być trawniki, w którym miejscu nawierzchnia z otoczków a w którym nawierzchnia z kostki i płyt.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający załącza rysunki z projektu zagospodarowania terenu w formacie .pdf oraz .dwg. Na rysunku kolorami przedstawiono lokalizację poszczególnych nawierzchni.

PYTANIE 2:

Proszę o potwierdzenie grubości płyt włóknocementowych: - na dachu wg przedmiaru – 10 mm (sugerowane płyty EQUITONE mają w swoim asortymencie tylko płyty gr. 8mm i 12 mm) - na siedziskach wg przedmiaru – 10 mm (sugerowane płyty EQUITONE mają w swoim asortymencie tylko płyty gr. 8mm i 12 mm).

ODPOWIEDŹ:

Grubość płyt włóknocementowych np. EQUITONE powinna wynosić minimum 8mm. Opisane w projekcie płyty pochodzą z kolekcji Tectivia, kolor i faktura: TE40 (opisany w opisie jako kolor ‘cegłany’) oraz TE90 (opisany w opisie jako ‘biały’) lub inne zbliżone, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającym i Projektanta na etapie realizacji inwestycji. Płyty włóknocementowe na siedziskach oraz w niecce łączącej konstrukcje stalowe zadaszenia sceny powinny być zamontowany na profilach oraz blasze aluminiowej gr. 2mm.

PYTANIE 3:

Proszę o potwierdzenie koloru płyt włóknocementowych: Zgodnie z rys. i przedmiarem płyty mają mieć kolor jasnobrązowy - drewnopodobny i biały, a w opisie architektonicznym – pkt 14 – jest napisane: okładzina elewacyjna w kolorze cegłanym; widownia w kolorze cegłanym.

ODPOWIEDŹ:

Jako kolor "jasnobrązowy-drewnopodobny" i "cegłany" należy rozumieć kolor i fakturę zbliżoną do sugerowanych płyt EQUITONE Tectivia TE40. Jako kolor "biały" należy rozumieć kolor i fakturę zbliżoną do sugerowanych płyt EQUITONE Tectivia TE90. W kolorze 'cegłanym' wykonane będzie zadaszenie sceny od góry, zadaszenie realizatora dźwięku od góry oraz siedziska widowni, natomiast w kolorze 'białym' zadaszenia od dołu. Ostateczny wybór materiałów zostanie dokonany przez Zamawiającego i Projektanta na etapie realizacji inwestycji.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA KANCLERZA
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
D.S. TECHNICZNYCH

mgr inż. Jan Rydz