

OZNACZENIA

- proj.kabel linii oświetleniowej YAKXS 4x35

38,0 /44,0 - długość trasowa /długość kabla (w m)



Słup stalowy h=8,0m malowany, kolor RAL 7011 ; wysięgnik malowany kolor RAL 7011 o wysokości h=0 m i długości 1,5m, kącie pochylenia 0 stopni ,fundament prefabrykowany i oprawa LED 71W kl.II,



Słup stalowy h=6,0m malowany, kolor RAL 7011 ; bez wysięgnika ,fundament prefabrykowany i oprawa LED 36W kl.II,

1/04-1/L1 - nr obwodu (nr 1)/ nr latarni (04-1)/ nr fazy (L1)

UWAGI:

1) - Ochrona przed porażeniem elektrycznym
   - sieć w układzie "TN-C"
2) - wzdłuż całej trasy linii kablowej oświetlenia ulicznego ułożyć bednarkę Fe/Zn 25*4

TYTUŁ RYS.	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego			
FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż.Krzysztof Giesa	elektr. bez ogr.	195/91/Op.	
PROJEKTANT:				
ASYSTENT:	mgr inż.Ewald Mrugała	elektryczne	201/91/Op.	
SPRAWDZAJĄCY:				

PROMOST – WISŁA Sp. z o.o.
43-460 Wisła, ul. Radosna 8a

STADIUM	PW	ZLECENIE	MIASTO U-BIE ZDRÓJ
FORMAT	DATA 12.2017	SKALA	1:500
PLIK		NR RYS.	iE.02