



- UWAGI:
- Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
 - Integralną częścią dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 - Przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne celem lokalizacji istniejących sieci oraz potwierdzenia rzędnych ich posadowienia;
 - Wymiary podane w mm;
 - Otwory montażowe w ścianach kanału po zakończeniu montażu zamurować cegłą pełną, oraz zabezpieczyć przed wilgocią lepikiem na gorąco
 - Po zakończeniu prób hydraulicznych oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym należy zabezpieczyć rurociągi izolacją ciepłą tradycyjną

LEGENDA:

- Proj. zawór kulowy Dn150 mm PN40 do wstawiania – 1szt.
- Proj. zawór kulowy Dn40 mm PN40 do wstawiania – 1szt.
- Proj. rura stalowa Ø508x12mm – 5mb
- Proj. rura stalowa Ø323,9x8mm – 5mb
- Proj. rura stalowa Ø 219,1x7,1mm – 2mb
- Proj. rura stalowa Ø168,3x6,3mm – 14mb
- Proj. kolano hamburskie 1,5d 90° Ø508x12mm – 3szt.
- Proj. kolano hamburskie 1,5d 90° Ø323,9x8mm – 6szt
- Proj. kolano hamburskie 3d 90° Ø168,3x6,3mm – 7szt
- Proj. redukcja stalowa Ø219,1x7,1mm/Ø168,3x6,3mm – 1szt
- Proj. przejście szczelne przez ścianę – dwa pierścienie uszczelniające oraz tasma smarna – 4 kpl
- Proj. końcówka termokurczliwa – end capa
- Istn. wejście do kanału do likwidacji – wymienić na włącz kanałowy żeliwny Ø600 z zamkiem.
- Proj. przejście przez ścianę w rurze ochronnej stalowej 610x12,5 mm na końcach rury ochronnej zamontować manszety uszczelniające L= 0,35m
- Proj. włącz kanałowy żeliwny Ø600mm z zamkiem wejście wyposażać w drabinkę żelazową – 2 szt.

+++++ Miejsce połączenia projektowanego rurociągu z istniejącym

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP III
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. WODZISŁAWSKĄ
DO DROGI DOJAZDOWAJ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

TYTUŁ RYS. SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEGO KANAŁU CIEPLNEGO KC-1			
FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:
PROJEKTANT:	mgr inż. K. Nawrocki	SANITARNA	SLK/1930/P005/07
PROJEKTANT:			
ASYSTENT:			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P. Święciak	SANITARNA	SLK/1930/P005/07
STADIUM		PW	ZŁEGENIE
MIASTO J-BIE ZDRÓJ		SKALA	1:25
43-460 Wiśła, ul. Radomska 8a		PLIK	NR RYS.
C0.06			