OZNACZENIA – SCHEMAT MONTAŻOWY

Proj. miejsce połączenia rur preizolowanych(mufa)
Proj. sieć ciepłownicza preizolowana – zasilanie
Proj. sieć ciepłownicza preizolowana – powrót
Proj. sieć ciepłownicza preizolowana zmienny parametr
Proj. odpowietrzenie ø40 mm
Proj. rura ochronna



OZNACZENIA – SCHEMAT ROZKŁADU MAT KOMPENSACYJNYCH:

Proj. mata kompensacyjna o grubości 0.04m
Proj. sieć ciepłownicza preizolowana – zasilanie i powrót
/3/0/0 Proj. plan rozkładu mat:
–wartość liczbowa oznacza długość zabudowy mat w metrach
–pola oznaczają nr warstwy zaczynając od rury przewodowej
Przykład odczytywania:

3/2/0,5







UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
2. Integralną częścią dokumentacji jest opis oraz specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót.
3. Przed przystąpieniem do robót w miejscach włączeń i skrzyżowań z istn. sieciami wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia średnicy i głębokości ich posadowienia. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie i pod nadzorem Gestora danej sieci.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP III NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. WODZISŁAWSKĄ DO DROGI DOJAZDOWAJ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JASTRZĘBIU - ZDROJU

TYTUŁ RYS. SCHEMAT MONTAŻOWY

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. K. Nawrocki	SANITARNA	SLK/1930/P00S/07	
PROJEKTANT:				
ASYSTENT:				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P. Święciak	SANITARNA	SLK/1930/P00S/07	

PROMOST – WISŁA
PROMOST – WISŁA Sp. z o.o.
43–460 Wisła, ul. Radosna 8a

STADIUM		ZLECENIE
PW		MIASTO J–BIE ZDRÓ
FORMAT	DATA	SKALA
A3	01.2018	–
PLIK		NR RYS.
		CO.04