


USYTUOWANIE PRZEWODÓW W WYKOPIE


POSADOWIENIE RUROCIĄGÓW W WYKOPIE



- 1 - Łoże piaskowe
2 - Grunt rodzimy
3 - Taśma ostrzegawcza


WYKOP NIEUMOCNIONY

dla $H < 1,0\text{m}$



WYKOP UMOCNIONY

dla $H > 1,0\text{m}$




ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP III
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. WODZISŁAWSKĄ
DO DROGI DOJAZDOWEJ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

Uwaga:

- Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
- Integralną częścią dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
- W miejscach spawania wykonywać stosowne poszerzenia wykopów celem montażu mat kompensacyjnych.
- W miejscach łuków wykonywać stosowne poszerzenia wykopów.
- Przed przystąpieniem do robót w miejscach włączeń i skrzyżowań z istn. sieciami wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia średnicy i głębokości ich posadowienia. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie i pod nadzorem Gestora danej sieci.
- Łoże piaskowe należy wykonać z piasku bez kamieni.
- Wykopy na głębokość większą niż 4,5m zabezpieczyć grodzicami stalowymi G-62.
- Rurociągi pojedyncze układać tak jak podwójne.
- Na odcinkach z zabudową rur ochronnych zwiększyć rozstaw do 0,5 m pomiędzy ściankami przewodów preizolowanych.
- W miejscach prowadzenia sieci powyżej terenu istniejącego wykonać nadsypania z piasku o szerokości min $2 \times D$ przewodu sieci C.O.

TYTUŁ RYS. SZCZEGÓŁ WYKOPU

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. K. Nawrocki	SANITARNA	SLK/1930/P00S/07	
PROJEKTANT:				
ASYSTENT:				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P. Święciak	SANITARNA	SLK/1930/P00S/07	
STADIUM			PW	ZLECENIE
FORMAT			A3	DATA
PLIK			01.2018	SKALA
				NR RYS.
				C0.10



PROMOST - WISŁA
Sp. z o.o.
43-460 Wiśła, ul. Radosna 8a