UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
2. Integralną częścią dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
3. Przed przystąpieniem do robót w miejscach włączeń i skrzyżowań z istn. sieciami wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia średnicy i głębokości ich posadowienia. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie i pod nadzorem Gestora danej sieci.

Teren projektowany (thick line)

Teren istniejący (thin line)



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 233.00 m n.p.m.

Punkt / opis	RZĘDNA TERENU PROJ.	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA OSI PRZEWODU	NAZIOM	ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	KĄTY PIONOWE	KĄTY POZIOME	ODLEGŁOŚCI
C1 – Proj. włączenie do istniejącego kanału cieplnego KC-1, Rz.o.=238,64	238.04	238.04	238.64	-0.76	-0.60	0.1°	11°	0.0
	239.38	238.70						
C2 – Proj. tuk preizolowany	239.35	239.17	238.65	0.54	0.70	1°	90°	6.8
	239.69	239.71						
	240.00	240.23						
	240.33	240.31						
Skrzyżowanie z proj. C.D. Rz.o.=239,54								
	240.99	242.22						
	241.27	241.99						
C3 – Proj. tuk preizolowany	241.60	241.17	239.10	2.34	2.50	-1°	-90°	23.6
Proj. kabel energ.	242.24	240.20						26.3
Proj. kabel energ.	242.01	239.57						26.7
Proj. chodnik	241.78	239.57						26.9
Proj. kabel energ.	241.80	239.63						27.3
Proj. kabel energ. / Proj. kabel energ. / Proj. kabel energ. / Proj. kabel energ. / Proj. kan.	241.76	239.62						
Likw. kabel energ.	240.81	239.72						28.9
C4 – Proj. tuk preizolowany	239.81	247.51	239.21	0.44	0.60	4°	90°	39.4
Likw. kabel energ. / Proj. droga / Likw. kabel energ.	240.95	247.41						
	241.51	241.51						
C5 – Proj. tuk preizolowany	242.14	241.99	239.87	2.11	2.27	23°	-90°	47.8
	243.47	242.74						
	245.25	245.46						
C6 – Proj. tuk preizolowany	245.46	245.46	244.89 / 247.89	0.41 / -2.59	0.57 / -2.43	-27°	0.0°	57.5
C7 – Proj. włączenie w istn. napowietrzną sieć cieplną	245.46	245.46	247.89	-2.59	-2.43			58.5

SPADKI, DŁUGOŚCI: 0.1% 6.8m; 2.7% 16.8m; 0.7% 15.7m; 7.8% 8.5; 51.6% 9.7; 0 1.0

ŚREDNICA, MATERIAŁ: Stalowe rury preizolowane Dz219,1x4,5mm w płaszczu ochronnym PEHD Dz315mm

HEKTOMETRY: C1 6.8 C2 16.8 C3 15.7 C4 8.5 C5 9.7 C6 1.0 C7

Punkt / opis	RZĘDNA TERENU PROJ.	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA OSI PRZEWODU	NAZIOM	ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	KĄTY PIONOWE	KĄTY POZIOME	ODLEGŁOŚCI
B3 – Proj. trójnik preizolowany wg. odrębnego opracowania; Proj. połączenie z przewodem B1, Rz.o.=238,94	240.58	240.49	238.94	1.33	1.64	-2°	90°	0.0
B3.1 – Proj. tuk			239.54	0.92	1.04	6°	-90°	
Skrzyżowanie z proj. C.D. Rz.o.=238,91	241.52	241.52	239.54	1.86	1.98			1.8
Proj. zasuwa z obustronnym odpowietrzeniem/odwodnieniem		243.05						
		243.03						
		243.52						
		243.52						
B3.2 – Proj. tuk	243.10	243.10	241.25 / 245.00	1.72 / -2.03	1.85 / -1.90	-6°	0.0°	18.8
Proj. tuk preizolowany-pionowy - włączenie do napowietrznej sieci cieplnej DN150mm	243.10	243.10	245.00	-2.03	-1.90			19.3

SPADKI, DŁUGOŚCI: 0% 1.8m; 10.1% 17.0m; 0 0.5

ŚREDNICA, MATERIAŁ: Stalowe rury preizolowane Dz168,3x4,0mm w PEHD Dz250mm

HEKTOMETRY: B3 1.8 B3.1 17.0 0.5 B3.2

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP III NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. WODZISŁAWSKĄ DO DROGI DOJAZDOWAJ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JASTRZĘBIU - ZDROJU

TYTUŁ RYS. PROFIL PODŁUŻNY

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. K. Nawrocki	SANITARNA	SLK/1930/POOS/07	
PROJEKTANT:				
ASYSTENT:				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P. Święciak	SANITARNA	SLK/1930/POOS/07	

PROMOST – WISŁA Sp. z o.o.
43-460 Wisła, ul. Radosna 8a

STADIUM		ZLECENIE
PW		MIASTO J-BIE ZDRÓ
FORMAT A4	DATA 01.2018	SKALA 1:100/500
PLIK		NR RYS. CO.03.0