



SCHEMAT PROWADZENIA RURY



RURY OCHRONNE			
LP.	RURA PRZEWODOWA C.O	RUA OCHRONNA STALOWA ZGODNA Z DIN2448	DŁUGOŚĆ
1.	PREIZOLWANA STALOWA RURA 508x6,3mm W PŁASZCZU OCHRONNYM Z PEHD Dz630mm	STALOWA RURA BEZSZWOWA 813X14,0 mm	13,0m

Płozy dystansowe układać zgodnie z zaleceniami producenta.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP III
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. WODZIŚLAWSKĄ
DO DROGI DOJAZDOWAJ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

TYTUŁ RYS. SCHEMAT RURY OCHRONNEJ				
FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. K. Nawrocki	SANITARNA	SLK/1930/P00S/07	<i>[Signature]</i>
PROJEKTANT:				
ASYSTENT:				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P. Święciak	SANITARNA	SLK/1930/P00S/07	<i>[Signature]</i>
 PROMOST - WISŁA Sp. z o.o. 43-460 Wiśła, ul. Radosna 8a			STADIUM	ZLECENIE
			PW	MIASTO J-BIE ZDRÓJ
			FORMAT A3	DATA 01.2018
			PLIK	NR RYS. CO.08