

Bydgoszcz, 04.05.2023 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego oraz branżowych projektów technicznych dla potrzeb realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej: PV Bydgoszcz - Osowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 2023/S 067-200684

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 28.04.2023 r. do ww. postępowania wpłynęły zapytania. Treść pytań wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga instalacji w systemie off-grid, czy nadwyżki energii mają być oddawane do sieci?

Wstępna analiza inwestycji sugeruje, że ekonomicznie lepszą opcją byłoby zastosowanie systemu off-grid z magazynami energii.

Od 1 lipca 2024 roku będzie obowiązywał net-billing w oparciu o ceny godzinowe – czyli będzie rozliczany na podstawie wartości nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji z zastosowaniem cen godzinowych – stawek niższych w okresach największej potencjalnej nadprodukcji energii.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający, w załączniku nr 1 do SWZ - Wytyczne do projektowania i realizacji instalacji fotowoltaicznej wskazał, że należy wykonać analizę orientacji paneli wraz z symulacją produkcji energii elektrycznej w 4 wariantach a następnie uzgodnić jeden z wariantów z Zamawiającym. Zamawiający dokona wyboru jednego wariantu jaki Wykonawca zaprojektuje i uzyska stosowne decyzje i pozwolenia zgodnie z przedmiotem zamówienia. Wówczas w jednym z wariantów Wykonawca może przedstawić propozycję zaprojektowania instalacji off-grid z magazynami, popartą stosowną analizą finansową.

### Pytanie 2

Czy Zamawiający posiada warunki przyłączeniowe wydane przez OSD nie wcześniej niż 2 lata przed planowanym zawarciem umowy z Wykonawcą lub zawarł umowę przyłączeniową z OSD uwzględniającą nowoprojektowaną instalację PV?

Jeżeli tak, Wykonawca wnosi o ich udostępnienie.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie posiada warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla przedmiotowego zadania.

### Pytanie 3

Kto ponosi koszty zaliczki na rzecz OSD na poczet opłaty przyłączeniowej, którą to wg ustawy Prawo energetyczne winien ponosić podmiot przyłączany?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zapisami SWZ opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zostanie wpłacona przez Zamawiającego w formie zaliczki do operatora systemu dystrybucyjnego w momencie złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia przez Wykonawcę. Pozostałe koszty związane z opłatą za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej powstaną po fizycznym wykonaniu przyłącza przez OSD, są po stronie Zamawiającego. Czas uzyskiwania warunków przyłączenia został uwzględniony w terminie wykonania zamówienia wynoszącym do 360 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy. Dodatkowo zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - Wzór Umowy, możliwe jest wydłużenie terminu realizacji umowy m.in. w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy.

#### **Pytanie 4**

Kto ponosi koszty opłaty przyłączeniowej nieobjęte zaliczką? W przypadku zobowiązania do tego Wykonawcy wnosimy o jednoznaczne wskazanie sposobu jej obliczenia.

Zgodnie z doświadczeniem Wykonawcy koszt ten zawsze ponoszony jest przez Zamawiającego, albowiem na etapie składania ofert nie ma żadnych możliwości aby oszacować wysokość opłaty przyłączeniowej.

Wykonawca na etapie składania oferty nie ma nawet informacji, na podstawie których mógłby chociaż szacunkowo ustalić wysokość opłaty za przyłączenia, gdyż nie ma środków prawnych, aby wejść w posiadanie informacji o stanie technicznym sieci energetycznej po stronie Operatora.

OSD, jako podmiot objęty szczególnym reżimem prawa, realizujący zadania publiczne, jest w posiadaniu informacji poufnych i zobowiązany jest ich strzec. Zgodnie z art. 9c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne, Operator Sieci Dystrybucyjnej obowiązany jest w szczególności przestrzegać przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

Aby uzyskać konieczne informacje niezbędne jest udzielenie odpowiedniego pełnomocnictwa przez Zamawiającego. Czy Inwestor udostępni zatem wszystkim potencjalnym oferentom pełnomocnictwa do OSD, tak aby mogli uzyskać informacje niezbędne do oszacowania opłaty przyłączeniowej?

Ponadto, nawet jeżeli Zamawiający udzieli pełnomocnictwa wszystkim oferentom, to musi uwzględnić czas na zwrócenie się przez oferenta do OSD i udzielenia przez niego odpowiedzi (ok. 30-60 dni). W przeciwnym wypadku pełnomocnictwo do kontaktowania się w sprawie instalacji PV będzie pozbawione sensu, albowiem wykonawcy nie uzyskają odpowiednich informacji w terminie składania ofert.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zapisami SWZ opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zostanie wpłacona przez Zamawiającego w formie zaliczki do operatora systemu dystrybucyjnego w momencie złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia przez Wykonawcę. Pozostałe koszty związane z opłatą za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej powstaną po fizycznym wykonaniu przyłącza przez OSD, są po stronie Zamawiającego. Czas uzyskiwania warunków przyłączenia został uwzględniony w terminie wykonania zamówienia wynoszącym do 360 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy. Dodatkowo zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - Wzór Umowy, możliwe jest wydłużenie terminu realizacji umowy m.in. w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy.

### **Pytanie 5**

Jeżeli Zamawiający wymaga oddawania nadwyżek energii do sieci, czy uwzględnił czas i koszty związane z uzyskaniem warunków przyłączenia?

Wykonawca wskazuje, że Zamawiający będzie musiał ponieść koszt opłaty przyłączeniowej oraz zmodernizować wewnętrzną sieć elektryczną. Na aktualnym etapie wysokość ostatecznej opłaty przyłączeniowej oraz termin przyłączenia przewidywany przez OSD nie jest możliwy do oszacowania.

Zgodnie z art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 ze zm.) „podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła lub magazynu energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci, zwaną dalej „zaliczką”, w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia, z uwzględnieniem ust. 8b.” .

Art. 7 ust. 8 pkt 3 lit. a powyższej ustawy stanowi, że „za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, z wyłączeniem (...) instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów”.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zapisami SWZ opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zostanie wpłacona przez Zamawiającego w formie zaliczki do operatora systemu dystrybucyjnego w momencie złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia przez Wykonawcę. Pozostałe koszty związane z opłatą za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej powstaną po fizycznym wykonaniu przyłącza przez OSD, są po stronie Zamawiającego. Czas uzyskiwania warunków przyłączenia został uwzględniony w terminie wykonania zamówienia wynoszącym do 360 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy. Dodatkowo zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - Wzór Umowy, możliwe jest wydłużenie terminu realizacji umowy m.in. w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy.

### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający uwzględnił w terminie realizacji inwestycji czas na uzyskanie warunków przyłączenia?

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 7 ust. 8g pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 ze zm.) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie 120 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej - dla obiektu przyłączanego do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej.

Art. 7 ust. 8g6 powołanej ustawy stanowi, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej może przedłużyć terminy określone w ust. 8g o maksymalnie połowę terminu.

Powyższe umożliwia OSD weryfikowanie wniosku nawet przez 180-dniowy okres. Termin na wydanie warunków przyłączenia pozostaje zatem bez wpływu Wykonawcy.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zapisami SWZ opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zostanie wpłacona przez Zamawiającego w formie zaliczki do operatora systemu dystrybucyjnego w momencie złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia przez Wykonawcę. Pozostałe koszty związane z opłatą za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej powstaną po fizycznym wykonaniu przyłącza przez OSD, są po stronie Zamawiającego. Czas uzyskiwania warunków przyłączenia został uwzględniony w terminie wykonania zamówienia wynoszącym do 360 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy. Dodatkowo zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - Wzór Umowy, możliwe jest wydłużenie terminu realizacji umowy m.in. w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy.

### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający uwzględnił ryzyko nieotrzymania warunków przyłączenia lub abstrakcyjnego terminu przyłączenia instalacji przez OSD? Co w takiej sytuacji?

Wykonawca wskazuje, że zawsze istnieje realne prawdopodobieństwo nieotrzymania warunków przyłączenia lub też wystąpienia sytuacji, że planowany przez OSD termin wykonania lub modernizacji przyłącza znacząco przewyższy termin realizacji inwestycji (np. koniec 2025 roku).

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - Wzór Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe (np. brak możliwości uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub odmowa od Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub/i od Operatora Sieci Przesyłowej).

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski

Nasze lokalizacje:

Bydgoszcz | Koronowo | Solec Kujawski

Nakło n/Notecią | Szubin

KRS 000033107  
NIP 554-030-90-86  
REGON 090523340  
Kapitał zakładowy 50 200 000,00 zł

