



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W OPOLU



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

ul. Oleska 127
45-231 Opole
tel. 77 459 18 00
przetargi@zdw.opole.pl

WP.3211.89.2024 – odp

Opole, 07.11.2024 r.

PISMO DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytanie zadane przez wykonawcę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Pokój - Zieleniec”, wyjaśnia poniżej.

Pytanie nr 1:

Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności, zgodnie z przedmiarem do drenażu francuskiego należy wykorzystać rurę średnicy 110 mm, w specyfikacji wskazano średnicę 160mm.

Odpowiedź nr 1:

W wycenie należy ująć jako obowiązującą średnicę drenu podaną w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót tj. fi 110 mm. W związku ze zmianą zamawiający zamieszcza nową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższa odpowiedź i zmiana stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Opolu
Bartłomiej Koraczuk