

Goleniów, 13.10.2025 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 4164Z w miejscowości Strzelewo**

WYJAŚNIENIE nr 3

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wyjaśnia:

Pytanie 1

Dotyczy D.05.03.05b, pkt 2.2.

Do zaprojektowania mieszanki AC16W, KR3 wskazano asfalt 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe na poziomie PRDAIR7,0 (tab.13, WT2-2014), co może okazać się niemożliwe do spełnienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt 10.3, tj. WT2-2014. Proponowana zmiana pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do mieszanki MMA na warstwę wiążącą asfalt drogowy 35/50.