



CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice
☎ 32 357 08 00

NZ.3302.153.2022/ZP-643

Katowice, dnia 13.10.2022 r.

Wyjaśnienie do SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 tj.), dalej ustawa Pzp na realizację zadania pn.: „**Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Katowicach**”, znak sprawy: ZP/643/2022.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień, jak poniżej:

Pytanie 1:

Proszę o podanie wymiaru klepki parkietowej długość ,szerokość

Odpowiedź:

Istniejąca klepka parkietowa ma wymiary 325 mm x 68 mm.

Pytanie 2:

Czy po demontażu istniejącego parkietu należy przyjąć wymianę ślepej podłogi np. montaż płyt osb jeśli tak to proszę o podanie grubości.

Odpowiedź:

Tak, po demontażu istniejącego parkietu należy wymienić ślepą podłogę. Zgodnie z dokumentacją projektową (przedmiar poz. 2 i 3) przewidziano wymianę 44,00 m² "ślepej podłogi" na podłogę wykonaną z desek struganych o grubości 32 mm.

Pytanie 3:

Proszę o wydłużenie terminu realizacji do 3 m-cy - minimalny okres produkcji parkietu wynosi 6 tyg.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Z up. Dyrektora CUW - Adelajda Bella

Rozdzielnik:

➤ https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice