

**dot. wyjaśnień specyfikacji warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
Wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budową pumtracku przy ul. Targowej w Krobi**

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) przekazuje wyjaśnienia w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budową pumtracku przy ul. Targowej w Krobi**

1. odpowiedź czy z uwagi na występowanie gruntów słabonośnych Zamawiający przewiduje wymianę gleby pod rowerowy tor pumtrack; jeśli tak to prosimy o podanie wymaganej grubości,
Odp. Zgodnie z zapisami PFU oraz załączonej opinii geotechnicznej Zamawiający zakłada wymianę gruntów słabonośnych.
2. odpowiedź czy Zamawiający przewiduje wykonanie studni chłonnych wewnątrz rowerowego toru pumtrack, które naszym zdaniem są konieczne do odprowadzenia nadmiaru wody,
Odp. PFU zakłada powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w istniejące i projektowane tereny zielone.
3. podanie dokładnego metrażu ogrodzenia oraz wymaganej wysokości ogrodzenia,
Odp. Parametry oraz wygląd ogrodzenia zostały określone w PFU. Zamawiający przewiduje wykonanie ogrodzenia całego terenu przeznaczonego pod budowę pumtracku.
4. odpowiedź czy Zamawiający dopuści wykonanie ogrodzenie rowerowego toru pumtrack z paneli 8/6/8 lub 6/5/6,
Odp. Wymogi co do wyglądu i parametrów ogrodzenia zostały określone przez Zamawiającego w PFU. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania ogrodzenia panelowego z drutów.
5. podanie dokładnego metrażu opracowania,

Odp. Zamawiający zakłada budowę pumtracku na części działki 1205/2 oraz części działki 1205/3

6. wyjaśnienie jaki zakres obejmuje wykonanie zieleni przy pumtracku: czy wykonanie samych trawników, czy również wykonanie nasadzeń drzew i krzewów (prosimy o podanie gatunków, wielkości i ilości itp.),
Odp. Zgodnie z zapisami PFU wykonanie zieleni obejmuje wykonanie trawników, bez nasadzeń drzew i krzewów.
7. podanie dokładnego metrażu trawników do wykonania oraz technologii ich wykonania: zakładanie na istniejącym podłożu czy dowiezienie ziemi urodzajnej – prosimy o podanie wymaganej grubości,
Odp. Dokładny metraż trawników oraz technologia wykonania zostanie określona przez projektanta opracowującego dokumentację projektową.
8. podanie wymiarów oraz specyfikacji materiałowej tablicy z regulaminem pumtracku,
Odp. Tablica z regulaminem o wymiarach 900mm x 600mm wykonana na podkładzie z blachy stalowej, ocynkowanej, grubości 1,25 mm, krawędzie tablicy podwójnie zagięte. Mocowana do słupa ocynkowanego Ø60,3 mm, długości 3700 mm za pomocą uniwersalnych uchwytów. Folia odblaskowa generacji 1.
9. podanie wysokości uszkodzonych paneli, które należy wymienić przy boisku poliuretanowym,
Odp. Specyfikacja paneli, które należy wymienić przy boisku „orlik” została określona w PFU.
10. podanie wymaganego wysięgu kosza do koszykówki,
Odp. Specyfikacja kosza do koszykówki, które należy wymienić została określona w PFU.
11. odpowiedź czy zamontowane słupy do koszykówki mają być wyposażone w mechanizm do regulacji wysokości tablicy,
Odp. Specyfikacja kosza do koszykówki, które należy wymienić została określona w PFU, jak wskazano w dokumentacji słupy mają posiadać mechanizm do regulacji wysokości tablicy.
12. potwierdzenie, iż Zamawiający wymagać będzie zastosowania słupów jednosłupowych do koszykówki – na istniejącym boisku zamontowane są słupy dwusłupowe,
Odp. Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania konstrukcji jednosłupowych.
13. podanie grubości warstw wchodzących w skład istniejącej podbudowy pod boisko wielofunkcyjne,
Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji określającej przekroje podbudowy pod istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym.

14. odpowiedź czy Zamawiający przewiduje wykonanie dojść do rowerowego toru pumptrack z istniejących chodników oraz jakiegokolwiek utwardzenia pod ławkami i stojakami rowerowymi; jeśli tak to prosimy o wskazanie jaki rodzaj nawierzchni Zamawiający preferuje oraz podanie dokładnego metrażu,

Odp. Zamawiający preferuje nawierzchnię utwardzoną kostką brukową betonową bezfazową. Dokładny metraż utwardzenia zostanie określony przez projektanta opracowującego dokumentację projektową.

15. odpowiedź czy Zamawiający wymagać będzie, aby oświetlenie pumptraca było sterowane; jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju (zegar astronomiczny, system DALI itp.)

Odp. Należy zaprojektować i zamontować sterowanie zegarem astronomicznym.

16. podanie wymaganej grubości ścianki słupa oświetleniowego (pomtrack) oraz jego koloru i sposobu zabezpieczenia (elastomer itp.)

Odp. Wymagana grubość ścianki słupa, jego kolor i sposób zabezpieczenia zostaną określone przez projektanta opracowującego dokumentację projektową.

17. podanie wymaganej mocy naświetlaczy puptracku,

Odp. Moc naświetlaczy zostanie określona przez projektanta opracowującego dokumentację projektową z uwzględnieniem warunku równomiernego oświetlenia terenu objętego opracowaniem oraz uwzględniając wszystkie zasady bezpieczeństwa użytkowników.

18. wyjaśnienie ile opraw oświetleniowych należy wymienić na boisku piłkarskim a ile na boisku wielofunkcyjnym (oprawy na obu boiskach mają różne natężenie, prosimy o dołączenie rysunku poglądowego/ karty technicznej zamontowanej oprawy

Odp. Należy założyć 12 szt. opraw na boisku do piłki nożnej oraz 4 oprawy na boisku wielofunkcyjnym.