
Legenda:
Proj. linia kablowa ziemna złączego typu YAKXS 4x25mm2 złączona z taką samą żyłą PAE 75 - chroni nr 3
Proj. linia kablowa ziemna złączego typu YAKXS 4x25mm2 złączona z taką samą żyłą PAE 75 - chroni nr 5
Proj. przyłącz kablowy 4x6 AsP typ YAKXS 4x35mm2
Proj. rura osłonowa HDPE 75, HDPE 110
Proj. słupy kablowo-pomiarowe (5 i 6 kV) typ 20, 2 - P
wraz z proj. szafą złączową złączego typu "SOK-1"
Proj. ziemna mieszanka złączego typu
3R12K - 3300m3 / 6250 Mg/ρ=1900kg/m3
Proj. 4 sekcja (nr 1 - 4) kabla AsU - ułożyć
nazwa obwodu, ilu nazwa latarni oto- słupy, 21, nazwa łuku 3
Legenda
UWAGA!!! PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY NIE ZMIENIŁ SIĘ STAN FORMALNO-PRAWNY TERENU, NA KTÓRYM PROJEKTOWANE SĄ ROBOTY BUDOWLANE. W PRZYPADKU ZMIANY STANU FORMALNO-PRAWNEGO NALEŻY ZGŁOSIĆ TEN FAKT PROJEKTANTOWI W CELU ZAKTUALIZOWANIA PROJEKTU.
W CELU UNIKNIĘCIA KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI PODZIEMNYMI NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ZIEMNYCH ZWRÓCIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELI SIECI O OKAZANIE ICH ZASIĘGU.
W PRZYPADKU ODKRYCIA PODCZAS ROBÓT ZIEMNYCH NIEZINWENTARYZOWANYCH SIECI NALEŻY ZGŁOSIĆ TEN FAKT PROJEKTANTOWI.
DLW PROJEKT LUKASZ KOWARZEWSKI
ul. Kaczeńcowa 5, 11-041 Olsztyn-Kortowo
tel. 606 277 277
SOP 1 ul. Jagiellońska 1, 11-041 Olsztyn
SOP 2 ul. Jagiellońska 1, 11-041 Olsztyn
SOP 1 ul. Kościuszki