



Nowy Staw, 2 listopada 2023 r.

ZP.271.1.20.2023

WYJAŚNIENIA II TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

”Remont drogi gminnej od ul. Obrońców Westerplatte w kierunku drogi powiatowej nr 2922G (Laski-Dębina) w gminie Nowy Staw”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie z dnia 02.11.2023r.

W opisie zamówienia wskazano do zastosowania mieszankę z asfaltu porowatego PA 16 jako warstwę wiążącą/wyrównawczą pod mieszankę z SMA 16 JENA. Nawierzchnia z asfaltu porowatego stosowana jest gdy wymagane jest tłumienie hałasu drogowego lub dobre odprowadzanie wody przy dużym spadku poprzecznym min. 2,5 %. Nawierzchnia z asfaltu porowatego ze względu na bardzo dużą zawartość wolnych przestrzeni i otwartą strukturę będzie w okresie zimowym penetrowana przez wodę i brak możliwości jej odprowadzenia przez ograniczenie jezdni krawężnikiem i opornikiem w wyniku działania mrozu doprowadzi do degradacji nawierzchni. Przedstawione rozwiązanie nie zapewni odpowiedniej nośności i rozłożenia naprężeń, wymaganej od warstwy wiążącej. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania na warstwę wiążącą/wyrównawczą betonu asfaltowego z AC 16 W 35/50, KR 3-7, zamiast mieszanki asfaltu porowatego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Opisu przedmiotu zamówienia w punkcie 3.4 wskazano, że na odcinku km 0+240 do km 0+490 Zamawiający rezygnuje z ustawienia oporników betonowych ujętych w dokumentacji projektowej. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i możliwość zastosowania na warstwę wiążącą/wyrównawczą betonu asfaltowego z AC 16 W 35/50, KR 3-7, zamiast mieszanki asfaltu porowatego.

Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Kierownik Zamawiającego