

Orneta, dnia 17.11.2022

Zn.spr.: SA.270.24.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

W dniu 14.11.2022 r. wpłynęły do Nadleśnictwa Orneta pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej do kładki spacerowej nad rzeką Wąlsza”. Poniżej przedstawiam ich treść oraz odpowiedzi na nie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza przebudowę i/lub remont obiektu mostowego jako zakres doświadczenia kierownika branży mostowej z zachowaniem wymagań parametrów oraz wartości wykonanych prac wskazanych w treści SWZ pkt. 6 ppkt. 6.4?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przebudowę i/lub remont jako doświadczenie kierownika budowy branży mostowej.

2. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację wykonania balustrady, desek gzymsowych oraz krawężników poprzez zastosowanie drewna dębowego, takiego samego jak na nawierzchni kładki, bądź innego drewna posiadającego podobne parametry jak drewno tekowe?

Odpowiedź:

Zamawiający na tym etapie nie dopuszcza optymalizacji wykonania balustrady, desek gzymsowych i krawężników, poprzez zastosowanie drewna o podobnych parametrach jak drewno tekowe.

3. W związku z wystąpieniem rozbieżności pomiędzy SST (bale gr. 6 cm, legary 6 cm x 5 cm) i rysunkami technicznymi (bale 6cm x 8 cm, legary 6 cm x 5 cm) a projektem wykonawczym (8 cm gr. x 12 cm), wzorem umowy (6 cm gr. x 12 cm) oraz SWZ pkt. 3 „Opis przedmiotu zamówienia” (6 cm gr. x 12 cm) dotyczących nawierzchni kładki, prosimy o sprecyzowanie wymiarów obowiązujących podczas wykonania konstrukcji.

Odpowiedź:

Na legary mocowane do konstrukcji stalowej należy zastosować krawędziaki drewniane 5cm (wys) x 6cm, co opisano na rysunkach, przedmiarze i SST.

Na bale nawierzchni należy zastosować bale gr. 6cm i szerokości min 8cm max 12cm.

W załączeniu do odpowiedzi udostępniono prawidłowy projekt wykonawczy.

4. Zgodnie z Załącznikiem nr 8 – Wzór umowy w §16 „Kary umowne” oraz §17 „Odstąpienie od umowy” zawarte są zapisy odnośnie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Natomiast nie występuje jakakolwiek wzmianka odnośnie sytuacji odwrotnej, czyli odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, dlatego zwracamy się z prośbą o zawarcie stosownych zapisów dotyczących ww. sytuacji. Brak odpowiednich zapisów precyzujących prawa i obowiązki chociażby jednej ze stron, może narazić stronę na straty finansowe, jak i ograniczenie działań z zakresu ochrony prawnej.

Odpowiedź:

Wykonawca będzie mógł skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia od umowy i ewentualnie dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

Marcin Żurkowski

Załączniki:

1. Projekt wykonawczy