



ZP.271.31.2023

Trzebnica, 18.12.2023 r.

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr ZP.271.31.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie. Modernizacja boisk typu Orlik w Gminie Trzebnica**”.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie 2

W nawiązaniu do ogłoszonego ponownie postępowania i dopuszczeniu rozwiązania dla nawierzchni ze sztucznej trawy wnosimy o dopuszczenie trawy o poniższych parametrach i dokumentach. Podane w postępowaniu parametry są rygorystyczne i znacząco ograniczają konkurencyjność.

W związku z powyższym w celu poszerzenia konkurencyjności proponujemy nawierzchnie europejskiego producenta trawy, która będzie spełniała oczekiwania Zamawiającego. Zaproponowane parametry mają zbliżone wysokości do wymagań Zamawiającego, a co najważniejsze spełniają wymagania normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013 oraz wytyczne FIFA. Nadmienimy, że norma obowiązująca dla sztucznych traw EN 15330-1:2013 i FIFA wymagają siły wrywania pęczka na poziomie 40N, zaś wytrzymałość łączenia klejonego na poziomie 75N/100mm. Zaproponowane nasze parametry są dużo wyższe niż wymagania normy i FIFY. Nawierzchnia posiada dokumenty, które potwierdzają minimalne jej parametry oraz spełnienie wymagań FIFY i normy EN 15330-1:2013. Ponadto nawierzchnia posiada dokumenty, które potwierdzają wysoką wytrzymałość nawierzchni. Dopuszczenie nawierzchni o poniższych parametrach nie wpłynie na jakość produktu, jedynie poszerzy konkurencyjność.

Proponowane parametry:

1. Wysokość włókna-min.45mm
2. metoda produkcji- tuftowana
3. Rodzaj i przekrój włókna: polietylenowe, włókno 100% monofilowe wzmocnione rdzeniem stabilizującym
4. podkład trawy- lateksowy
- 5.Grubość każdego włókna min.400mikronów

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl



6. Dtex pęczka – min. 15.000
 7. Ilość pęczków – min. 11.000/m²
 8. Ilość włókien – min. 145.000/m²
 9. Siła wrywania pełnego pęczka po starzeniu - min. 80N
 10. Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu – min. 150N/100mm
 11. Przepuszczalność sztucznej trawy przez system : minimum 1500mm/h
 12. Kolor nawierzchni zbliżony do naturalnej: zielony w min. dwóch różnych odcieniach
 13. Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu
 14. Mata elastyczna typu shockpad grubość min. 12 mm zgodna z badaniem laboratoryjnym
- Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:
- a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni, wypełnienia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego,
 - b) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia, wypełnienia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PNEN 15330-1:2014-02 lub deklaracja zgodności z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;
 - c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta,
 - d) dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PROVIDER (FPP) lub licencjonowanego przez FIFA
 - e) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu) i maty,
 - f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję,
 - g) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018,
 - h) sprawozdanie z badań wydane przez akredytowane laboratorium na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z recyklingu potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH
- W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego trawy o wyżej wskazanych parametrach i dokumentach.

Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalne parametry co do nawierzchni i dopuści wszystkie sztuczne trawy o parametrach spełniających minimalne wymagania lub wyższe. Zamawiający dopuścił

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

jako rozwiązanie równoważne dla trawy syntetycznej produkt o parametrach ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym punkt 3 w części UWAGA!!!. Zamawiający zatem nie wyraża zgody na zastosowanie innych minimalnych parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej, niż te dla których wymogi określił w dokumentacji i w SWZ.

Sporządziła:

Anna Sawczak

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

