


proj. szafka oświetleniowa  
wolnostojąca SO  
dz. 45/33



Szafkę wyposażyc w system  
zamknięcia Master Key wkładką  
pobraną z ENEA Operator RD  
Gniezno

Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

**UWAGA**

Kabel elektroenergetyczny układać razem we  
wspólnym wykopie z bednarką FeZn 25x4

Inwestor:	<b>Gmina Gniezno</b> <b>Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno</b>		Data:	01.2019
Obiekt:	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dalki os. Pogodne dz. 45/34, 45/32, 45/33		Skala:	
Temat rysunku:	Schemat ideowy proj. szafki oświetleniowej SO		Rysunek nr:	<b>E4</b>
Projektował:	mgr inż. A. Kabaciński upr. 154/89/PW			