




WYKAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Ø 1200 mm											
L.P	NR STUDZ	RZĘDNE (m n.p.m)					ŚREDNICE (m)			H (m)	UWAGI
		X1	X2	W	Y	Z	d1	d2	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	S ₁	104,00	104,00	102,48	102,48	-	0,20	-	0,20	1,52	rzędną dna studni dostosować do dna istniejącej kanaliz.
2	S ₃	104,80	104,80	102,77	102,77	103,36	0,20	0,20	0,20	2,03	
3	S ₄	105,00	105,00	103,50	103,50	-	0,20	-	0,20	1,50	
4	S ₉	106,60	106,60	104,57	104,57	104,57	0,20	0,20	0,20	2,03	
5	S ₁₁	107,80	107,80	106,13	106,13	106,13	0,20	0,20	0,20	1,67	
6	S ₁₄	109,80	109,80	106,89	106,89	107,35	0,20	0,20	0,20	2,91	
7	S ₁₅	110,10	110,10	107,02	107,02	-	0,20	-	0,20	3,08	
8	S ₁₇	109,80	109,80	107,72	107,44	107,79	0,20	0,16	0,20	2,36	
9	S ₂₂	110,15	110,15	-	108,07	109,05	-	0,16	0,20	2,08	st. spadowa
10	S _{11.1}	108,00	108,00	106,27	106,27	106,27 106,27	0,20	0,20 0,20	0,20	1,73	
11	S ₂₅	110,65	110,65	108,64	108,64	-	0,20	-	0,20	2,01	
12	S ₂₇	111,50	111,50	109,67	109,67	-	0,20	-	0,20	1,83	
13	S ₂₉	111,75	111,75	110,15	110,15	istn.	0,20	istn.	0,20	1,60	
14	S ₃₀	111,00	111,00	-	109,41	109,41	-	0,16	0,20	1,59	

UWAGA: Rzędne wjazdów studni dostosować do rzędnych niwelety drogi.



STUDNIA KANALIZACYJNA
Ø 425 mm

Zakład Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o.o. BYDGOSZCZ				
Obiekt:		SARBINOWO DRUGIE		
gm. Janowiec Wielkopolski woj. kujawsko-pomorskie				
Temat:		Projekt budowlano - wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami		
Funkcja:	Imię i Nazwisko	Nr upr. specj.	Podpis	Data
Opracował:	mgr inż.D.Rojek	7210/140/78 inst.-inż.		11.2016r
Sprawdził:	mgr inż. K.Ferenc	7210/58/86 inst.-inż.		RYS. 14